LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP								
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	VÝŠKA mm	PODLAHA	SKLADBA	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
050	KUCHYŇSKÝ VÝTAH – MŠ	3,4	–	BET	–	–	–	
051	PROPOJOVACÍ CHODBA	43,9	3100 -3150	PVC/BET	PM/YM	50+M	50+M	
052	HLAVNÍ VÝTAH	2,8	–	BET	–	–	–	
053	PROPOJOVACÍ CHODBA KUCHYNĚ	13,6	3100 -3175	PVC	PM/YM	50+M	50+M	
054	TOALETA ŽENY – předsíň	8,2	2700 až 3600	KER-D	P16	KER-D 50+M	50+M	sklonit +2700
055	TOALETA ŽENY	9,0	2700 až 3600	KER-D	P16	KER-D 50+M	50+M	sklonit +2700
056	TOALETA MUŽI – předsíň	4,5	2370	KER-D	P15	KER-D 50+M	50+M	sklonit +2370
057	TOALETA MUŽI	6,9	3000	KER-D	P15	KER-D 50+M	SDK	sklonit +3000
058	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	17,7	–	PVC	PM/YM	BET+50+M	50+M	
059	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,4	3000	KER-D	P15	KER-D 50	SDK	sklonit +3000
060	TOALETA KUCHYŇ	3,4	3000	KER-D	P15	KER-D 50	SDK	sklonit +3000
061	TRANSPORTNÍ NÁDOBY	17,2	2700	KER-D	P2	50+M	BET	500mm sklonit +2700, dilatace
062	KANCELÁŘ	10,1	2685	PVC	P1	50+M	50+M	podl.typ
063	PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	9,2	–	KER-D	P8	50+M	50+M	
064	NÁKLADNÍ VÝTAH	3,6	–	PVC	–	–	–	
065	LEDNICE	7,0	2560	KER-D	P2	50+M	BET	
066	CHODBA	16,1	2560	KER-D	P2	50+M	BET	pult
067	MRAZÍCÍ BOXY	13,1	2560	KER-D	P2	50+M	BET	
068	SUCHÝ SKLAD	17,1	2100	KER-D	P2	50+M	BET	
069	PŘÍPRAVNA MASA A VAJEC	9,6	2680	KER-D	P2	KER-D 50	BET	sklonit +2680
070	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	9,8	2100	KER-D	P2	KER-D 50	BET	sklonit +2100
071	CHODBA	9,1	2540	KER-D	P2	50+M	BET	
072	KUCHYŇ	97,5	3700	KER-D	P2	KER-D 50	VZT	sklonit +3700 pult
073	DENNÍ MÍSTNOST KUCHYŇ	6,5	3700	KER-D	P2	50+M	BET	
074	MYTÍ KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ	7,2	3700	KER-D	P2	KER-D 50	BET	sklonit +3700 pult
075	MYTÍ NÁDOBÍ	15,5	3750	KER-D	P2	KER-D 50	BET	sklonit +3750 pult
076	VÝDEJNÍ PULT	32,2	3250	KER-D	P2	BET+50	AKU	sklonit +3250
077	VSTUPNÍ HALA	51,9	3250	PVC	P1	BET+50	AKU	podl.typ
078	JÍDELNA	283,5	3250	PVC	P1	50+M	AKU	podl.typ
079	VENKOVNÍ DVŮR	62,1	–	KAM-D	S4	ST1+ST5	–	ST1,ST2 nášlapná vrstva
080	LAPOL	8,5	3000 -3160	BET	P24	BET+50+M	BET	nášlapná vrstva

OPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY

Legenda k výkresům

- Spínače osvětlení jednopólový, sériový, střídavý
- Tlačítkový spínač osvětlení, žaluzový spínač
- Spínače osvětlení IP44 jednopólový, střídavý
- Tlačítkový ovladač osvětlení(DALI systém)
- Zásuvka 16A/250V, zásuvka s přep.ochranou
- Zásuvka 16A/250VIP44), zásuvka 16A/400VIP54)
- Pohybové čidlo pro ovládání osvětlení
- Tlačítko "TOTAL STOP" - vypnutí přívodu el.energie
- Volný vývod 230V pro ovládání nebo technologii
- Volný vývod 400V pro technologii
- Vypínač pro technologické zařízení/gastro1
- Motorový spotřebič pro VZT
- Ochranné propojení dle ČSN nebo požadavku technologie
- Prostorový termostat/podlahových rozvaděčů, střešních výustí

Legenda vedení:

- Světelné rozvody
- Zásuvkové rozvody
- Nouzové osvětlení
- Ovládací rozvody

Legenda svítidel:

A – SITECO svítidlo přisazené /compact DL mini 19W 842 pr-19mm IP20
B – SITECO svítidlo přisazené /compact DL mini 19W 842 pr-19mm IP20
C – SITECO svítidlo přisazené/ compact Mamoun, LED 22W, 842 IP65
D – SITECO svítidlo přisazené/ compact Mamoun, LED 22W, 842 IP65
E – LUCIS, svítidlo přisazené, 41W, 3000K, pr-700mm, IP20, váha 5kg
(plastová svítidla, bílá jakrovaný plech, průsvitné kryt)
F – LUCIS, svítidlo přisazené, 41W, 3000K, pr-700mm, IP20, váha 5,9kg
(plastová svítidla, bílá jakrovaný plech, průsvitné kryt)
G – SITECO, svítidlo Modarno, 42W, 842, IP44, výstřel nosná liživ Modarno
(3-fázová nosná lišta Modarno vč. kabeláže 3fx2,5mm2, délka 4,48mm, IP44)
H – SITECO, svítidlo Modarno, 53W, 842, IP44, výstřel nosná liživ Modarno
(3-fázová nosná lišta Modarno vč. kabeláže 3fx2,5mm2, délka 4,48mm, IP44)
J – LUCIS, svítidlo přisazené, 1240 W, LED 35W, 842, IP20, délka 1200mm
K – LUCIS, svítidlo přisazené, 1240 W, LED 35W, 842, IP20, délka 1200mm
L – LUCIS, svítidlo přisazené, 1240 W, LED 35W, 842, IP20, délka 1200mm
M – SITECO, svítidlo zavěsné, Silentia, LED 35W, 842, IP20
N – Svedeck, svítidlo stropní nebo nástěnné, LED 19W, 840, IP40
O – SITECO, svítidlo zavěsné, Silentia, LED 35W, 842, IP20
P – SITECO, svítidlo zapuštěné, NOVUTIS LED-DOWNLIGHT 8 LED 22W, 842, IP44
R – RENDL, venkovní zemní svítidlo, RIO2 R125 , LED 1W, IP67, Ø125mm

Legenda nouzových svítidel(napojeno na centrální jednotku):

NA – ONTEC 8 M2 CM svítidlo LED, symetrická optika, přisazené, IP20
NB – ONTEC 8 M5 CM svítidlo LED, symetrická optika, přisazené, IP20
NC – ONTEC 8 C1 CM, svítidlo LED, asymetrická optika, přisazené, IP20
ND – ONTEC S M1 CM, svítidlo LED, jednostranný piktogram 2W, přisazené, IP44/65
NE – ONTEC S M1+S CM, svítidlo LED, dvoustranný piktogram 2W, přisazené, IP44/65
NF – ONTEC S M1 CM, svítidlo LED, asym optika, přisedení na stěnu, přisazené, IP65

±0,000 = 188,23

PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY A KUCHYNĚ ZŠ LÝČKOVO NÁM. 6 / 460, PRAHA 8

Stavebník	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.
Gen.projektant	Architektonický ateliér Aleš, s.r.o. Ohradní 65, Praha 4
	Ing. arch. Jan Oppelt Ing. arch. Lukáš Veišek
Část	D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika
Projektant	Petr Havlíček - Projektování elektro a slaboproud Nad Dálky 22a, Praha 6
Vypracoval	Ing. Karel Havlíček Petr Havlíček
Výkres	Půdorys 1.PP
Č. výkresu	D.1.4.5.3
Měřítko	1/50
Datum	12/2017
Stupeň	DPS