

Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Eva Benešová
Muchova 9/223
160 00 Praha 6

Váš dopis značky | ze dne

- / 11.1.2018

Naše značka

JAR/0403/2018

Vyřizuje | linka

Jarolímek / 2328

Místo odeslání | dne

Praha 9.2.2018

Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná

(Atelier PROMIKA s.r.o. – 01/2018) – DUR+DSP

Konstatujeme, že stavbou jsou dotčeny stávající tepelné rozvody a zařízení CZT Pražské teplotárenské a.s. zčásti vedené v kolektorech f. Kolektory Praha a.s.

Z hlediska ochrany stávajícího rozvodného tepelného zařízení požadujeme dodržet následující podmínky:

- Respektovat v oblasti stavby ochranné pásmo stávajících tepelných rozvodů CZT, a to ve smyslu §87 zákona č.458/2000Sb. v platném znění.
Upozorňujeme, že ochranné pásmo tepelných rozvodů CZT je u bezkanálového uložení předizolovaného potrubí oboustranně 2,5m měřeno od pískového lože uloženého předizolovaného potrubí v ochranné geotextilii (nikoliv od stěny či osy předizolovaného potrubí), u kanálového uložení potrubí pak 2,5m od vnější stěny kanálu včetně tloušťky hydroizolace, u venkovního uložení potrubí na patkách je 2,5m od vnější stěny zaizolovaného potrubí.
- Dodržet ČSN 73 6005 pro prostorovou úpravu vedení technického vybavení při křížení či souběhu navržených přípojek inženýrských sítí se stávajícími tepelnými rozvody CZT.
- V ochranném pásmu tepelných rozvodů CZT postupovat při provádění výkopových prací s co největší opatrností ručním výkopem, v případě nejistoty ověřit přesnou polohu tepelných rozvodů CZT ručně kopanou sondou ve spolupráci se správcem oblasti.
- Neumísťovat do ochranného pásma stávajících tepelných rozvodů CZT objekty zařízení staveníště vč. stavebních buněk, skládky vytěžené zeminy, stavebního a jiného materiálu, neparkovat těžkou mechanizací a v nepevněném terénu nepřejíždět tepelné rozvody CZT těžkou stavební mechanizací.
- Zahájení stavby oznámit prokazatelným způsobem Pražské teplotárenské a.s. min. 14 dnů předem na adresu:

Pražská teplotárenská a.s. - výrobní úsek (p. Martin Zabloudil, správce oblasti)

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

a vyzvat správce oblasti k účasti při vytýčení stávajících tepelných rozvodů CZT v místě navržené stavby "Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná" a k vydání písemného souhlasu se zahájením stavebních prací v oblasti jejich zákonného ochranného pásma (musí být zapsáno ve stavebním deníku).

Upozorňujeme, že vytýčení inženýrských sítí v oblasti stavby provádí autorizovaný geodet, kterého zajišťuje stavebník. Pražská teplotárenská a.s. vytýčení svých sítí neprovádí.

- Předložit před vlastním zahájením stavby správci oblasti k odsouhlasení prováděcí dokumentaci stavby s detailním řešením (okótovaný řez) místa dotčenosti tepelných rozvodů CZT Pražské teplárenské, a.s. (platí i pro zákonné ochranné pásmo) t.j. křížení souběh. Souhlas Pražské teplárenské a.s. s prováděcí projektovou dokumentací musí být zapsán ve stavebním deníku.
- Prokazatelným způsobem vyzvat správce oblasti ke kontrole stavu tepelných rozvodů CZT v každém místě dotčenosti zařízení Pražské teplárenské a.s. Vaší stavbou v průběhu výstavby.
- Upozorňujeme, že veškerá stavební činnost v oblasti tepelných rozvodů a zařízení CZT Pražské teplárenské, a.s. a jejich zákonného ochranného pásma může probíhat pouze s vědomím a za souhlasu správce oblasti:

správce oblasti: p. **Martin Zabloudil**,
tel.: **266753865, 731535712**, e-mail: **mzabloudil@ptas.cz**



- Za správnost zakreslení stávajících tepelných rozvodů zodpovídá ze zákona projektant předložené dokumentace. Podrobnější podklady z dokumentace GIS (souřadnice, hloubky, řezy) poskytne na požádání projektanta odbor správy majetku naší společnosti (kontaktní osoba: **Ing. Hana Smáhová**, tel.: **266 752 774**, e-mail: **hsmahova@ptas.cz**).
- Ohlásit prokazatelným způsobem ukončení stavby správci oblasti a vyzvat ho ke kontrole stavu tepelných rozvodů CZT v místě jejich dotčenosti stavbou. O této kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku.

Za předpokladu dodržení našich výše uvedených podmínek a požadavků vč. souhlasného vyjádření ke stavbě od f. Kolektory Praha a.s. nemáme námitek vůči vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Stavba nové bezmotorové komunikace Střelničná“.

Upozorňujeme, že v ochranném pásmu tepelných rozvodů a zařízení CZT je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. V případě poškození majetku Pražské teplárenské a.s. provede investor stavby opravu tohoto majetku na vlastní náklady a uhradí Pražské teplárenské a.s. veškeré vzniklé ztráty včetně ztrát z důvodu přerušení dodávky tepla odběratelům.

Stavebník je při provádění prací povinen respektovat požadavky uvedené v tomto vyjádření.

Platnost vyjádření je 1 rok.

 **PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.**
Úsek rozvoje
176 00 Praha 7, Partýská 1/7 6

Pavel Jarolímek
specialista rozvoje tepelných sítí II