



13 -03- 2018

**Atelier Promika s.r.o.  
Muchova 9 / 223  
160 00 Praha 6**

Vaše zpráva č. j.: E. Benešová

Naše značka: 581/18/2/02  
Vyřizuje: Ing. Tůma / I. 303

V Praze dne: 1. 3. 2018

**Stavba bezmotorové komunikace Střelničná  
Střelničná, Praha 8  
Dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení  
Stavebník: Městská část Praha 8**

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího severního chodníku podél ulice Střelničná v Praze 8 v úseku mezi křižovatkou s ulicí Binarova a křižovatkou s ulicí Rochlická a jeho přestavbu na stezku pro chodce a pro cyklisty. Stávající chodník bude dle možností rozšířen a dopravním značením označen jako stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. Přechod pro chodce bude doplněn o přechody pro cyklisty. Kryt chodníku je navržen asfaltový ve shodě se stávajícím řešením.

Odvodnění je řešeno vyspádováním povrchů do přilehlé zeleně se zásakem.

Stavba se nachází v kanalizační povodí ÚČOV Praha, v jednotném odvodňovacím systému.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) s vydáním stavebního povolení z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl. m. Prahy souhlasí s následujícími podmínkami :

- Všechny povrchové znaky na našich stávajících zařízeních, které se nachází v území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace.
- Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby ani následného provozu poškozeny. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby.
- Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu PVK, a.s. Úhradu veškerých škod, vzniklých během realizace stavby na zařízení v naší správě, budeme uplatňovat na stavebníkovi předmětné stavby.
- V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby /spadem stavebního materiálu/ ani následného provozu poškozeny.

Projektovou dokumentaci Vám v příloze vracíme. Toto vyjádření má platnost dva roky od data jeho vydání.

S pozdravem

**Ing. Julie Nováková**



**PRAŽSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST a.s.**

ředitel divize inženýringu

Žatecká 2/110, 110 01 Praha 1  
IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112

Tel.: 251 170 225 201

Co: PVK, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10, útvar provozního ředitele