

ŽADATEL

Milan Matějovíc

Náměstí Jiřího z Lobkovic 2246/8

13000

ÍSLO ŽÁDOSTI

0116002820

VYKLUČUJE

oddělení Kmenová data síť

VYKLUČENO DNE

03.10.2016

Informace o existenci elektroenergetického zařízení distribuční soustavy společnosti PREdistribuce, a. s., vyžádané pro akci:

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE - ŠKOLSKÝ OBJEKT CHABAŘOVICKÁ

Vážený zákazníku,

reagujeme na Vaši žádost číslo 0116002820 ze dne 03.10.2016 ve věci poskytnutí informace o existenci elektroenergetického zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti PREdistribuce, a. s.

Sdílujeme Vám, že na Vámi vymezeném zájmovém území dochází ke střetu s ochranným pásmem evidovaného zařízení distribuční soustavy.

Zařízení distribuční soustavy je chráněno ochranným pásmem dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. V těchto pásech nelze bez souhlasu PREdistribuce, a. s., provádět zemní práce, zřizovat stavby, umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízení distribuční soustavy, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost jejího provozu.

Informace je platná 90 dní od 03.10.2016 a má být použita jako jeden z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Součástí je situace výkres s vyznačením dotčených energetických zařízení distribuční soustavy (případně digitální data, pokud o ně bylo požádáno). Umístění zařízení distribuční soustavy v mapách mají pouze informativní charakter s tím, že v trase vedení může být uloženo několik kabelů.

Toto sdělení nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu i územnímu řízení. Plánovanou akci, zasahující do ochranného pásma, je třeba konzultovat se zaměstnanci PREdistribuce, a. s., kteří Vám vydají příslušná vyjádření.

- 1) V případě, že akce vyžaduje zásah do distribuční sítě (příp. připojení nového odběru, zdroje elektrické energie, navýšení rezervovaného výkonu, nebo přeložení energetického zařízení), je nutno ji konzultovat s oddělením Rozvoj a obnova sítě.
- 2) V případě, že akce nevyžaduje zásah do distribuční sítě, je nutno ji ohlásit oddělení Dohled správy sítě.

Následné zahájení akce je podmíněno získáním výkopového povolení, které je třeba vydat vždy osobně na oddělení Kmenová data síť. Podrobnější informace naleznete na www.predistribuce.cz.

Upozorujeme, že na vymezeném území se mohou nacházet energetická zařízení, která nejsou v majetku PREdistribuce, a. s. Pro informace o takových zařízeních kontaktujte jejich vlastníky.

S pozdravem

Mgr. Dalibor Mana
vedoucí oddělení Kmenová data síť

Přílohy: 1. Situace výkres zájmového území (PDF).