



Váš dopis č. j.:
Ze dne: 11.10. 2016
Naše č. j.: HSHMP 50135/2016
Sp. zn.: S-HSHMP 50135/2016/8884
Vyřizuje: Andrea Röslerová
Tel.: 281 000 449; 733 673 920
E-mail: andrea.roslerova@hygpraha.cz
V Praze dne: 24.11. 2016

Vážený pan
Ing. Martin Uher
Náměstí Jiřího z Lobkovic 2246/8
130 00 Praha 3
IČO: 03673821

Snižování spotřeby energie – školský objekt Chabařovická, katastrální území Kobylisy, obec Praha 8, parc.č. 2364/210

Na základě žádosti investora, Městské části Praha 8, IČ 00639524, zastoupené Ing. Martinem Uherem, Náměstí Jiřího z Lobkovic 2246/8, 130 00 Praha 3, IČO: 03673821, doručené dne 11.10. 2016 a doplněné dne 10.11. 2016, pod č.j.: HSHMP 55868/2016, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví – Hygienická stanice hl. m. Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, projektovou dokumentaci pro stavební řízení na akci „Snižování spotřeby energie – školský objekt Chabařovická, katastrální území Kobylisy, obec Praha 8, parc.č. 2364/210“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hl.m. Prahy toto stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na akci „Snižování spotřeby energie – školský objekt Chabařovická, katastrální území Kobylisy, obec Praha 8, parc.č. 2364/210“

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zák.č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Při realizaci postupujte z důvodů dodržení hygienických limitů hluku ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostředí ($L_{Aeq,T} = 65$ dB) v souladu s přijatými zásadami organizace práce v době od 7 hod. do 21 hod. dle požadavku § 12 nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlučné stavební práce musí být prováděny mimo provoz školy.
2. V místnostech, v nichž je zajištěno přirozené větrání okny, musí být ovládání ventilačních otvorů dosažitelné z podlahy a okna na osluněnou stranu opatřena zábranami oslnění dle požadavku § 16 odst.1 a § 17 odst. 2 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

Odůvodnění:

Podáním doručeným dne 11.10. 2016 a doplněním dne 10.11.2016, byla orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení předložena PD stavby „Snižování spotřeby energie – školský objekt Chabařovická, katastrální území Kobylisy, obec Praha 8, parc.č. 2364/210“, kterou vypracoval Ing. Milan Matějovic, Čs. Armády 370/9, Praha 6, v únoru 2016.

Snížení energetické náročnosti spočívá v zateplení fasád a střech jednotlivých bloků a výměny výplňových prvků obvodových konstrukcí. Jedná se o areál základní školy, která se skládá z osmi

navzájem propojených pavilonů (pavilon školy s učebnami a zázemím a pavilon tělocvičny), dále ze stravovacího pavilonu, který se nachází v západní části areálu a má samostatný vstup (tento pavilon není předmětem PD). Svislá nosná konstrukce budov je tvořena železobetonovým montovaným skeletem. V rámci rekonstrukce dojde ke kompletnímu zateplení ochlazovaných konstrukcí stavby občanské vybavenosti včetně výměny výplní otvorů. Pro zateplení fasád byl zvolen kontaktní zateplovací systém, který si vyžaduje demontáž stávajícího keramického obkladu školy. Dále je navrženo zateplení patní části obvodového pláště a části základových konstrukcí do úrovně min. 800 mm pod upravený terén. Jako izolační materiál bude použit extrudovaný polystyrén, ten bude chráněn nopovou folií. Soklová část bude opatřena mozaikovou omítkou. Okolo budov bude proveden okapový chodníček z betonových dlaždic s teracovým povrchem v šířce 500mm. Bude provedena kompletní výměna výplní otvorů fasád. Zateplení střešních konstrukcí bude provedeno položením nového souvrství na stávající. Součástí těchto prací bude výměna veškerých ventilačních hlavic, střešních světlíků a výměna střešních vpustí za nové s topným kabelem.

Celková lhůta realizace se předpokládá v délce 6-8 měsíců v r. 2017.

Upozornění – v případě výskytu azbestu před započítím bouracích prací je možno provádět demoliční práce pouze na základě souhlasného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví. Hlášení práce s azbestem musí provádějící firma předložit minimálně 30 dní před zahájením prací místně příslušnému pracovišti oddělení hygieny práce, Hygienické stanice hl. m. Prahy, pobočka Sever, Měšická 646, Praha 9.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

MUDr. Helena Štolbová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mládežných
poboček Západ, Severozápad a Sever

