



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

Architektonický atelier Aleš, s.r.o.
Ohradní 65
1 4 0 0 0 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
51168/2016-263

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. Soňa Hašková/226
sona.haskova@pvl.cz

DATUM
12.10.2016

P r a h a 8 – Karlín, č.h.p. 1-12-01-0350-0-00 „Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně ZŠ Lyčkovovo náměstí 6/460“, dokumentace k územnímu řízení - stanovisko správce povodí DVL 0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe

Dopisem ze dne 9.9.2016 doručeným dne 23.9.2016 jste nás požádali o stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení výše uvedené akce.

Investor : Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 p.o., U Synagogy 2/263, Praha 8

Projektant : Architektonický atelier Aleš, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4

Předložená dokumentace řeší přístavbu tělocvičny, školní jídelny a kuchyně ZŠ Lyčkovovo náměstí 6/460, na pozemcích č. parc. 616/1, 616/2, 616/3, 817, 818, 826/1 v k. ú. Karlín. Nové objekty budou napojeny novou vodovodní přípojkou na stávající vodovodní řad, odpadní vody budou odváděny novou přípojkou splaškové kanalizace do stávající stoky 600/1100 v ulici Sovova. Odpadní vody z kuchyňského provozu budou předčištěny v odlučovači tuků NG 10. Likvidace dešťových vod je navržena vsakováním na vlastním pozemku. Vsakovací těleso je navrženo z akumulčních boxů o objemu 32 m³.

Stavba je umístěna ve vodoprávním úřadem stanoveném záplavovém území Vltavy pro Q₁₀₀ (vyhlášeno 21.8.2003 pod č.j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku), mimo aktivní zónu, spadá do vymezeného záplavového území nejvyšší známé povodně (srpen 2002) a nachází se v území s vybudovanou protipovodňovou ochranou hl.m. Prahy.

Lokalita se nachází v oblasti se zbytkovým povodňovým ohrožením.

Souřadnice X, Y odlučovače tuků nebyly žadatelem uvedeny.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

s t a n o v i s k o



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 8, 150 24 Praha 5

Strana 1 (celkem 3)

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe schváleným usnesením vlády č. 1083/2015, Plánem oblasti povodí Dolní Vltavy a nařízením Hlavního města Prahy č. 12/2010 [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Upozorňujeme, že pro danou lokalitu bylo vydáno opatření k dosažení cílů dle Národního plánu Povodí Labe ID: DVL207046 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ (typ A), které ve výhledu předpokládá kromě rekonstrukce ÚČOV také nové retenční nádrže v povodí všech kmenových stok, prodloužení stok G, H, P a sběrače CXL, a výstavbu nových kanalizačních sběračů (Šárecké údolí, Folimanka, v údolí Rokytka), dále rekonstrukci stávajících kmenových stok, sběračů a uliční kanalizace dle Generelu. Součástí navržených opatření je i doplnění kanalizace na rozvojových plochách.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený **záměr možný**.

Upozorňujeme, že pro danou lokalitu byla vydána následující opatření k dosažení cílů dle Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe:

ID: DVL217017 „Opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení nepříznivých účinků povodní na budovy, veřejné sítě aj.“, které řeší zvyšování odolnosti budov a dalších staveb (technické normy).

ID: DVL217018 „Individuální PPO vlastníků nemovitostí“, týkající se výstavby lokálních protipovodňových opatření, zamezení vniknutí vody do objektů, zajištění majetku, zajištění volně odplavitelných předmětů, odvodnění pozemku po průchodu povodně atd.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) souhlasíme s uvedeným záměrem za těchto podmínek :

1) Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.

2) Záměr bude proveden v souladu s ÚP HMP.

3) Přípomínky uplatněné správcem a provozovatelem kanalizace a vodovodu k navrženému technickému řešení je nutné dodržet. Odvádění splaškových, dešťových vod a vod ze stavební jámy do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu a odběry pitné vody z vodovodní sítě je nutné projednat s PVS, a.s. a PVK, a.s. Vody přečerpávané ze stavební jámy do jednotné kanalizace budou předčištěny v usazovací jímce, která bude navržena dostatečně kapacitní s dostatečnou dobou zdržení sedimentujících částic.

4) Likvidací srážkových vod nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků a objektů. Hydrogeologickým posudkem doložte (stavebnímu úřadu) dostatečnou kapacitu vsakovacího



zařízení. Dno zasakovacího tělesa bude ukončeno 1 m nad HPV. Zasakováním nesmí být ovlivněny hydrogeologické poměry na okolních pozemcích (tj. nesmí dojít k negativnímu ovlivnění případných vodních zdrojů). Do zasakovací jímky budou svedeny pouze srážkové vody.

5) Realizaci odlučovače tuků projednejte s PVS, a.s. Podle nově schváleného kanalizačního řádu hl. m. Prahy ze dne 27.1.2015 je limitujícím ukazatelem pro instalaci odlučovače tuků příprava min. 300 teplých jídel za den a více. Vyčištěné vody z odlučovače tuků budou vypouštěny do jednotné (splaškové) kanalizace pro veřejnou potřebu v limitech kanalizačního řádu hl. m. Prahy se souhlasem správce a provozovatele této kanalizace – max. koncentrace tuků 100 mg/l.

6) Vodoprávnímu úřadu dokladujte způsob likvidace kalů a tuků z odlučovače tuků (smluvní zajištění). Nejpozději do oznámení o užívání dokončené stavby je nutné vypracovat a projednat provozní řád odlučovače tuků.

7) V záplavovém území nesmí být skladován stavební materiál a látky, které by mohly způsobit ohrožení jakosti vody nebo její znečištění. Mechanizační prostředky budou zajištěny odpovídajícím způsobem před úkapy olejů a ropných látek.

8) Do stavebního povolení uveďte jméno kontaktní osoby odpovědné za zajištění stavby pro případ jejího ohrožení povodní.


9) Stavba se nachází v záplavovém území, proto je třeba (dle zákona č. 254/2001 Sb., § 71 odst. 4) zpracovat popř. aktualizovat povodňový plán pro provoz objektu (nejpozději do oznámení o užívání dokončené stavby). Povodňový plán popř. jeho aktualizace bude předložen naší organizaci k vyjádření a potvrzen příslušným povodňovým orgánem.

10) Věnujte zvýšenou pozornost opatřením v prostorách pod hladinou možného zatopení a ovlivnění spodní vodou (použití ochranných nátěrů, izolačních opatření, zpětné klapky na kanalizaci atd.).

Investor si je plně vědom stavby v záplavovém území a přebírá na sebe veškerá rizika s tím spojená.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

V příloze Vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci, celkovou situaci stavby si ponecháváme pro služební potřeby.


Ing. Markéta Komárková
vedoucí provozního střediska
Vltava – vodní cesta



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Dolní Vltava 22
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Na vědomí : spis

