



Naše č.j.: HSAA- 12421-3/2016

Váš dopis zn.: -

Počet listů: 1

Přílohy: 0

V Praze dne: 14.10.2016

Architektonický ateliér Aleš, s.r.o.

Ohradní 65

140 00 Praha 4

Vyřizuje za PO: por. Milena Dvorská, DiS., tel.: 950 855 784/799

e-mail: milena.dvorska@hzspraha.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně k ZŠ Lyčkovu nám.

Místo stavby: Lyčkovu nám. 460/6, Praha 8, k.ú. Karlín

Stavebník: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o., U Synagogy 236/2, Praha 8

Zpracovatel PBŘ: Viktor Šubrt, ze dne 7/2016

Předložená dokumentace pro: územní řízení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 23.09.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami:

- v projektové dokumentaci pro stavební povolení bude řešeno i tlačítko TOTAL STOP podle čl. 4.5 ČSN 73 0848, bude podrobně posouzeno umístění fotovoltaických panelů na střeše tělocvičny a podle čl. 7.3 ČSN 73 0802 bude prokázána možná mezní velikost a podlažnost požárního úseku přístavby.

Odůvodnění:

Mimo uvedených podmínek je posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Martin Moudrý

mjr. Ing. Martin Moudrý
vedoucí oddělení stavební prevence