



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Zadavatel:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

se sídlem U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8

IČO: 00639524

Veřejná zakázka:

„Snížení energetické náročnosti školských objektů“

Ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-020432

zadávaná v užším řízení dle ustanovení § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, jako zástupce výše uvedeného zadavatele v předmětném zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Snížení energetické náročnosti školských objektů“ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel dále uvádí přesné znění žádosti.

Písemné vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele.

Žádost č. 3 (obdržena dne 22. 11. 2018)

Dotaz č. 1:

V upraveném soupisu prací pro objekt ZŠ Palmovka, který byl přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace II ze dne 21.11.2018 byly nově doplněny tyto dvě položky:

D	999	Práce HSV jinde neuvedené		
33 K	999.1	Práce HSV jinde neuvedené	soub	0,000
D	799	Práce PSV jinde neuvedené		
128 K	799.1	Práce PSV jinde neuvedené	soub	0,000

U výše uvedených položek chybí výměra a popis položky („jinde neuvedené“) je naprosto nejednoznačný, což je v rozporu s požadavky vyplývajícími z vyhlášky č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Požadavky zadavatele musí být v zadávací dokumentaci vymezeny způsobem, který bude chápán všemi subjekty stejně a jednoznačně, a který nesmí dávat žádný prostor pro pochybnosti či rozdílný výklad. Pokud zadávací dokumentace, resp. v ní obsažené zadavatelské požadavky na zpracování nabídky, objektivně připouští rozdílný výklad, nemůže taková interpretační nejistota stíhat žádného z účastníků. A své podstatě vede k neporovnatelnosti nabídek. Žádáme o vyjmutí položek ze soupisu prací.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem:

Zadavatel tímto poskytuje upravený výkaz výměr pro objekt ZŠ Palmovka, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 2:

V souvislosti s doplněním pouze dvou položek pro provedení úpravy vytápění byl v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace II ze dne 21.11.2018 **změněn celý soupis prací stavební části pro ZŠ Ústavní objekt Bendovka.**

Tento upravený soupis prací se liší od původního nejen svojí strukturou (nově v soustavě RTS, původně soustava ÚRS), ale také obsahem (jiné položky a výměry položek, některé položky z původního soupisu prací chybí). Žádáme o kontrolu tohoto upraveného soupisu prací a vysvětlení, proč došlo k tak zásadní změně v zadání.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem:

Zadavatel tímto poskytuje výkaz výměr pro ZŠ Ústavní objekt Bendovka, který byl součástí (původních) zadávacích podmínek v okamžiku zahájení zadávacího řízení. Tento výkaz výměr byl upraven o položky uvedené v odpovědi na dotaz č. 2 v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. II ze dne 21. 11. 2018. Dodavatelé pro ocenění svých nabídek použijí tento výkaz výměr, a nikoliv výkaz výměr poskytnutý v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. II.

Žádost č. 4 (obdržena dne 27. 11. 2018)

Dotaz č. 1:

V PD Gymnázium PORG Lindnerova je v tabulce klempířských prvků v popisu vnějšího oplechování parapetů uveden jako materiál „**měděný plech s povrchovou úpravou RAL 9007**“. Naproti tomu v technické zprávě je popsáno provedení klempířských prvků „**z pozinkovaného plechu tl. 0,7 v odstínu RAL 9007**“. Žádáme o sdělení, z jakého materiálu má být provedeno oplechování vnějších parapetů oken.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem:

Zadavatel objasňuje, že požaduje oplechování parapetů z pozinkovaného plechu tl. 0,7 v odstínu RAL 9007, rozhodující jsou tak údaje uvedené v technické zprávě.

Zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku poskytnutého vysvětlení (úprav) zadávacích podmínek. **Lhůta pro podání nabídek tak nově končí 17. 12. 2018 v 10:00 hod.**

V Praze, dne 27. 11. 2018

Přílohy:

- 1 – Upravený výkaz výměr pro objekt ZŠ Palmovka
- 2 – Upravený výkaz výměr pro objekt ZŠ Ústavní objekt Bendovka

**Servisní středisko pro správu
svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace**
právně zastoupený MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář, na základě plné moci
Mgr. Tomáš Machurek, jednatel