



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### VII.

#### Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
IČO	00639524
Adresa sídla	U synagogy 236/2, 180 00 Praha 8 - Libeň
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Stanislav Hladiš, ředitel

#### Identifikační údaje zakázky

Projekt č. 1	„REKUPERACE ZŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY - REALIZACE SYSTÉMU NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ ODPADNÍHO TEPLA“
Registrační číslo projektu č. 1	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006377
Projekt č. 2	„ZŠ U ŠKOLSKÉ ZAHRADY - PRAHA 8 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU“
Registrační číslo projektu č. 2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004227
Název zakázky	ZŠ a MŠ U Školské zahrady 1030/4 – Zateplení objektu a rekuperace
Druh zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Profil zadavatele	<a href="https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html">https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html</a>
Datum zahájení řízení	22.10.2018
Evidenční číslo ve VVZ	Z2018-036634

#### Identifikační údaje zástupce zadavatele

Kontaktní osoba zadavatele	Mgr. Jan Toman, advokát
Sídlo	Pařížská 1076/7, 110 00 Praha 1
Telefon	+420 721 846 800
E-mail	jan.toman@akjato.cz
ID Datové schránky	vs6f4my

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel tímto informuje o znění žádosti a o poskytnutém vysvětlení.



Zadavateli byla ve výše uvedené zakázce doručena dne 23.11.2018 **sedmá** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou tímto odpovídá.

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace VII.:**

**Dotaz č. 1**

*Prosíme o vysvětlení bodu 5.6. Technická kvalifikace  
Dodavatele prokáže:*

*Alespoň 1 významnou stavební práci jejímž předmětem byla instalace rekuperačních jednotek v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých, přičemž hodnota této zakázky byla v minimální výši 2 000 000 Kč bez DPH  
Rozumíme tomu správně, že se jedná o dílo v celkové ceně minimálně 2 000 000 Kč, jehož rámci došlo k dodávce a montáži rekuperačních jednotek a hodnota těchto rekuperačních jednotek na tomto díle není omezena?*

**Odpověď č. 1**

Zadavatel sděluje, že rozhodující je skutečně celková cena díla (zakázky), v jehož rámci došlo k montáži rekuperačních jednotek. Tato celková cena musí být minimálně 2 000 000 Kč. Hodnota rekuperačních jednotek není omezena.

**Dotaz č. 2**

*Z důvodu návrhu kotvení potřebujeme znát skladbu stávajících konstrukcí. Můžete nám jí zaslat?*

**Odpověď č. 2**

Zadavatel sděluje, že v průběhu zpracování projektové dokumentace sondy nebyly prováděny, vzhledem k době výstavby se předpokládá zdívo z plných cihel. Je popsáno v technické zprávě v bodu 6.c).

**Dotaz č. 3**

*Jaké tepelně-technické parametry má mít minerální vata na zateplení objektu?*

**Odpověď č. 3**

Zadavatel sděluje, že je navržena minerální vlna s podélnými vlákny  $\lambda=0,036$  W/mK. Dle požadavků OPŽP je navrženo zateplení stěn  $U_{DOP}=0,25$  W/m<sup>2</sup>/K – viz technická zpráva – bod 5.




EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

**Lhůta pro podání nabídek**

Zadavatel oznamuje, že lhůta k podání nabídek ve výše uvedené zakázce se **nemění** a zůstává stanovena do **7.12.2018 do 11:00**.

V Praze dne 28.11.2018

  
.....  
Mgr. Jan Toman, advokát  
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností