



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 198277/2020
OVZ/2020/0017

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Klára Šalátová / 222805658

V Praze dne:
24. 7. 2020

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. II

Vážení,

zasíláme vám vysvětlení zadávací dokumentace č. II na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Koupě plastového rozvodného systému chlazení PE Standard nebo vyššího včetně sběrače“
Druh zadávacího řízení:	VZMR
Typ zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky
Evidenční číslo:	OVZ/2020/0017
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybpd2

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

v rámci výše uvedené veřejné zakázky bychom Vás rádi požádali o zodpovězení níže uvedených dotazů – upřesnění zadávací dokumentace:

1. Trubky pro teplovodní médium (PE) budou uloženy volně nebo požadujete systém pro uložení trubek? – můžeme nabídnout:

a) Fixaci trubek pomocí speciálních lišt s roztečí 5 cm a uložených v příčném směru po 1,5 m nebo

Se sídlem orgánů: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň
e-mail: posta@praha8.cz
IČ: 00063797

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2

b) Uložení trubek do speciálního námi vyvinutého systému roštu „ICEH“, který je tvořen systémem 6-ti bokých komor a speciálními jistícími zámky pro kotvení trubek v rozteči 5 cm.

2. Sběrač – rozdělovač může být umístěn volně (pouze kotven k podkladu) nebo můžeme nabídnout uložení sběrače – rozdělovače do nadzemního krytu s oplechováním?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2:

Dotaze č. 2 je nabízen systém, který zadavatel již měl a ukázal se jako nevhodný. Zadavatel požaduje systém z PE, který bude v provedení několika tzv. kompaktních koberců (stočených). Tyto koberce se rozbalí, pospojují a vznikne celý potrubní rošt včetně sběrače za roštem. Zadavatel nemá zájem o systém jednotlivých volně uložených trubek, ani systém skládání roštů.

S pozdravem

„podepsáno elektronicky“
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb
v zastoupení Mgr. Tomáš Kudela