



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY,
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Eva Benešová
Muchova 9/223
160 00 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/DORUČENO DNE

NAŠE ZNAČKA
50071/2019-262

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Eliška Adámková /231

DATUM
1. 8. 2019

Obec: **Praha 8**
ř. km: **cca 46,9 – 48,3**

č.h.p.: **1-12-02-0010-0-00,1-12-01-0360-0-00** tok: **Vltava, PB**

Povodňový plán pro stavbu „Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26“

I. vyjádření účastníka ochrany před povodněmi a správce vodního toku

Žádostí ze dne 18. 6. 2019 obdržel státní podnik Povodí Vltavy vaši žádost o vyjádření k návrhu povodňového plánu pro stavbu „Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26“.

Zpracovatel PP: Atelier PROMIKA (06/2019)

Investor: MČ Praha 8, Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8 - Libeň

v y j á d ř e n í

I.

Povodí Vltavy, státní podnik, jako účastník ochrany před povodněmi a správce vodního toku Vltavy vydává k předloženému povodňovému plánu následující:

souhlasíme s návrhem povodňového plánu za předpokladu splnění následujících připomínek:

1. Na straně 12 upravte kontakty na Povodí Vltavy, s.p.: fax: 257 322 739, Centrální vodohospodářský dispečink: 257 329 425, 724 067 719, vedoucí VH dispečinku Ing. Karel Březina: 724 602 947.
2. Doplněte kontakty na Povodí Vltavy, státní podnik - závod Dolní Vltava.
3. V části 6.2 upravuje, že I. SPA nastává, nevyhlašuje se.
4. Vzhledem k okolnosti, že se stavba nachází v bezprostřední blízkosti vodního toku, doporučujeme, aby I. SPA trval nepřetržitě po dobu provádění stavby.
5. V části 4. je uvedeno, že minimální kóta nové komunikace v úseku most Barikádníků – U Českých loděnic je 180,74 m n.m. V ř. km 47,00 (těsně nad mostem Barikádníků) je hladina vody při průtoku 1100 m³/s na úrovni 181,39. Dle povodňového plánu je II. SPA vyhlášen při průtoku 1000 m³/s. Z výše uvedených informací je zřejmé, že část stavby bude zaplavena již před vyhlášením II. SPA. Upravte hodnoty SPA pro stavbu s ohledem na dostatečnou časovou rezervu pro provedení příslušných opatření nutných pro zabezpečení a vyklizení stavby.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178 /8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

6. V kapitole 5 je uvedeno, že v blízkosti staveniště bude osazena vodočetná lať. Jako jednu z příloh PP doplňte zakres umístění vodočetné lati. Zároveň doporučujeme vyznačit na lati nadmořské výšky při jednotlivých SPA.
7. Odplavitelné a vodám škodlivé látky, používaná zařízení, mechanizační prostředky a zařízení staveniště budou odvezeny mimo záplavové území.
8. Povodňový plán doplňte o přehlednou situaci s vyznačením evakuačních tras a zákresem zařízení staveniště s uzávěry přípojných bodů.
9. Doplňte řez stavbou s vyznačenými hladinami velkých vod a SPA
10. Do příloh povodňového plánu doplňte povodňový deník.
11. Přílohu č. 2 upravte tak, aby byl zřejmý zakres celé stavby. Dále doplňte mapu záplavového území nejvyšší známé povodně s vyznačením umístění stavby.
12. Povodňový plán průběžně aktualizujte s ohledem na případné změny během realizace stavby.
13. Doplňte kontaktní údaje na osoby odpovědné za realizaci protipovodňových opatření (povodňová komise, četa, hlídka atd.).
14. Pracovníci zapojení do povodňové služby budou s povodňovým plánem podrobně seznámeni a poučeni o svých povinnostech.
15. Povodňový plán bude trvale k dispozici na dostupném místě.

Po schválení a potvrzení souladu povodňového plánu s povodňovými plány příslušné MČ, nám zašlete 1 kopii povodňového plánu pro služební účely.

Ing. Markéta Komárková
vedoucí provozního střediska
Vltava – vodní cesta

kopie: vlastní