

Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Eva Benešová
Muchova 9/223
160 00 Praha 6

Váš dopis značky | ze dne
- / -

Naše značka
JAR/0441/2019

Vyřizuje | linka
Jarolímek / 2328

Místo odeslání | dne
Praha 25.2.2019

Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26
(Atelier PROMIKA s.r.o. – 02/2019) – DSP

Konstatujeme, že stavbou jsou dotčeny stávající tepelné rozvody CZT a sdělovací kabely Pražské teplotárenské a.s.

Z hlediska ochrany stávajícího rozvodného tepelného zařízení požadujeme dodržet následující podmínky:

- Dodržet povinnosti plynoucí ze „Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu se stavbou v ochranném pásmu RTZ“ č. 4400003315 uzavřenou mezi Pražskou teplotárenskou a.s. a investorem stavby, kterým je Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8.
- Respektovat v oblasti stavby ochranné pásmo stávajících tepelných rozvodů CZT, a to ve smyslu §87 zákona č.458/2000Sb. v platném znění.
Upozorňujeme, že ochranné pásmo tepelných rozvodů CZT je u bezkanálového uložení předizolovaného potrubí oboustranně 2,5m měřeno od pískového lože uloženého předizolovaného potrubí v ochranné geotextilii (nikoliv od stěny či osy předizolovaného potrubí), u kanálového uložení potrubí pak 2,5m od vnější stěny kanálu včetně tloušťky hydroizolace, u venkovního uložení potrubí na patkách je 2,5m od vnější stěny zaizolovaného potrubí.
- Respektovat ochranné pásmo sdělovacího kabelu Pražské teplotárenské a.s. ve znění § 102 zákona č. 127/2005 Sb. (t.j. 1,0m - měřeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení ve vodorovné vzdálenosti kolmo k tomuto zařízení).
- Dodržet ČSN 73 6005 pro prostorovou úpravu vedení technického vybavení při křížení či souběhu navržených přípojek inženýrských sítí se stávajícími tepelnými rozvody CZT.
- V ochranném pásmu tepelných rozvodů CZT postupovat při provádění výkopových prací s co největší opatrností ručním výkopem, v případě nejistoty ověřit přesnou polohu tepelných rozvodů CZT ručně kopanou sondou ve spolupráci se správcem oblasti.
- Neumísťovat do ochranného pásma stávajících tepelných rozvodů CZT objekty zařízení staveniště vč. stavebních buněk, skládky vytěžené zeminy, stavebního a jiného materiálu, neparkovat těžkou mechanizací a v nebezpečném terénu nepřejíždět tepelné rozvody CZT těžkou stavební mechanizací
- Zahájení stavby oznámit prokazatelným způsobem Pražské teplotárenské a.s. min. 14 dnů předem na adresu:

Pražská teplotárenská a.s. - výrobní úsek (p. Petr Mrva, správce oblasti)

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

a vyzvat správce oblasti k účasti při vytyčení stávajících tepelných rozvodů CZT v místě navržené stavby "Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26" a k vydání písemného souhlasu se zahájením

stavebních prací v oblasti jejich zákonného ochranného pásma (musí být zapsáno ve stavebním deníku).

Upozorňujeme, že vytýčení inženýrských sítí v oblasti stavby provádí autorizovaný geodet, kterého zajišťuje stavebník. Pražská teplotárenská a.s. vytýčení svých sítí neprovádí.

- Předložit před vlastním zahájením stavby správci oblasti k odsouhlasení prováděcí dokumentaci stavby s detailním řešením (okótovaný řez) místa dotčení tepelných rozvodů CZT Pražské teplotárenské, a.s. (platí i pro zákonné ochranné pásmo) t.j. křížení souběh. Souhlas Pražské teplotárenské a.s. s prováděcí projektovou dokumentací musí být zapsán ve stavebním deníku.
- Prokazatelným způsobem vyzvat správce oblasti ke kontrole stavu tepelných rozvodů CZT v každém místě dotčení zařízení Pražské teplotárenské a.s. Vaší stavbou v průběhu výstavby.
- Upozorňujeme, že veškerá stavební činnost v oblasti tepelných rozvodů a zařízení CZT Pražské teplotárenské, a.s. a jejich zákonného ochranného pásma může probíhat pouze s vědomím a za souhlasu správce oblasti (správce sdělovacího kabelu):

správce oblasti: p. **Petr Mrva**,
tel.: **266753862, 731535710**, e-mail: **pmrva@ptas.cz**

správce sdělovacího kabelu: **Ing. Leo Nogly**
tel.: **266752807**, e-mail: **lnogly@ptas.cz**


- Za správnost zakreslení stávajících tepelných rozvodů zodpovídá ze zákona projektant předložené dokumentace. Podrobnější podklady z dokumentace GIS (souřadnice, hloubky, řezy) poskytne na požádání projektanta odbor správy majetku naší společnosti (kontaktní osoba: **Ing. Hana Smáhová**, tel.: **266 752 774**, e-mail: **hsmahova@ptas.cz**) s odkazem na naši značku tohoto sdělení.
- Ohlásit prokazatelným způsobem ukončení stavby správci oblasti a vyzvat ho ke kontrole stavu tepelných rozvodů CZT v místě jejich dotčení stavbou. O této kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku.

Za předpokladu dodržení našich výše uvedených podmínek a požadavků nemáme námitek vůči vydání stavebního povolení pro stavbu „Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26“.

Upozorňujeme, že v ochranném pásmu tepelných rozvodů a zařízení CZT je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. V případě poškození majetku Pražské teplotárenské a.s. provede investor stavby opravu tohoto majetku na vlastní náklady a uhradí Pražské teplotárenské a.s. veškeré vzniklé ztráty včetně ztrát z důvodu přerušení dodávky tepla odběratelům.

Stavebník je při provádění prací povinen respektovat požadavky uvedené v tomto vyjádření.

Platnost vyjádření je 1 rok.


 **Pražská teplotárenská**

Pražská teplotárenská a.s.

Úsek obchodní

170 00 Praha 7, Partyzánská 1/7

⑥



Pavel Jarolímek

specialista rozvoje tepelných sítí II



ISO14001 OHSAS 18001