



**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9 /223
160 00 Praha 6

Vaše zpráva č. j.: E. Benešová

Naše značka: 838/19/2/02

V Praze dne: 28. 3. 2019

Vyřizuje: Ing. R. Tůma/303

**Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26
Povltavská, Praha 8 - Libeň
Dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení
Stavebník: Městská část Praha 8**

Předmětem projektové dokumentace je částečná přeložka pražské páteřní cyklotrasy A2 na novou stezku pro chodce a cyklisty a rekonstrukce stávající stezky, po které jsou vedeny cyklotrasy A2 a A26, na katastrálním území Libeň.

Cyklotrasa bude přeložena na nově vybudovanou komunikaci v úseku od mostu Barikádníků (ul. Vodácká) po odbočení stávající cyklotrasy z ulice Povltavská na stezku pro chodce a cyklisty (ul. U Českých loděnic). V tomto úseku, kde je cyklistická doprava vedena ve směru do centra v hlavním dopravním prostoru jako pruh pro cyklisty a v opačném směru po původním chodníku s nevyhovujícími šířkovými parametry, dojde k výstavbě nové stezky pro chodce a cyklisty podél břehu řeky Vltavy.

Stavba se nachází na pozemcích, které jsou převážně využívány jako neplodná půda, zeleň a ostatní komunikace.

Odvodnění cyklostezky je řešeno vyspádováním povrchu do přilehlého terénu.

Stavba se nachází v kanalizační povodí ÚČOV, v oddílném odvodňovacím systému.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) s vydáním stavebního povolení z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl. m. Prahy souhlasí s následujícími realizačními podmínkami:

- Všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních v naší správě, které se nachází v území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby.
- V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby /spadem stavebního materiálu/ ani následného provozu poškozeny.
- Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu PVK, a.s. Úhradu veškerých škod, vzniklých během realizace stavby na zařízení v naší správě, budeme uplatňovat na stavebníkovi předmětné stavby.
- Pro výsadbu stromů a dřevin upozorňujeme na závaznost ČSN 73 6005 a „Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze“.
- Upozorňujeme na nutnost dodržení projekčních a prováděcích podmínek výstavby sloupů VO dle Smlouvy o spolupráci mezi smluvními stranami (Hlavní město Praha, Pražské vodovody a kanaliza-

ce, a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s.), která řeší činnost smluvních stran v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok a v ochranných pásmech elektrických zařízení provozovaných vybranými subjekty. Uzavřením této smlouvy smluvní strany reagovaly na obtížnost dodržování podmínek druhé strany při stavbách zařízení stanovených v průběhu správních řízení v těchto ochranných pásmech.

- Obrubníky v nových polohách nesmí být umístovány nad veřejné vodovody a kanalizace a nad uzavírací armatury, vstupní a revizní šachty.
- K předložené žádosti Vám sdělujeme, že ověřený zákres stávajících inženýrských sítí v naší správě je kompetentní vydávat pouze PVK, a.s., Dykova 3, Praha 10.

Naše stanovisko je platné dva roky od data jeho vydání. Dokumentaci Vám v příloze vracíme.

S pozdravem



Ing. JUDr. Nováková

Co: PVK, a.s. – úsek provozního ředitele, Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10