



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 127972/2021
OVZ/2021/0001

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 222805621

V Praze dne:
27. 04. 2021

Věc:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. II.

Vážení,

zasíláme vám / zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. II. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Typ zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2021/0001
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2021-008957
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Zadavatel:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybpd2

Dotaz č. 2

SO101 položka č. 35

35	M	58380760	kámen lomový rigol DR 20,25,30	t	-178,111	0,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kámen lomový rigol DR 20,25,30				
	VV		"KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH"				
	VV		"Dlažba z kamene tl. 300 mm (20% očištěný původní kámen z SO 010.2.1)"				
	VV		"PLOCHA Z KAMENE V BETONU (BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ)"				
	VV		"ODPOČET 20% materiálu (LK) z pol. 465511327 a 465513327" -(1447,1+99,0)*0,2*0,576		-178,111		

Se sídlem orgánů: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 48 Praha 8 - Libeň
e-mail: posta@praha8.cz
IČ: 00063797

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2

V rozpočtu nasazená položka je určena na nákup materiálu. 80% Nakupovaného materiálu vypočteného z položek č. 33 a 34 s kódy 465511327 a465511327 a65513327 však není v množství zohledněno. Ve výpočtu je pouze množství odečítané a převedené z SO 010.2.1 kde se jedná o výzisk po očištění.

Upraví zadavatel VV?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2

Položky dlažeb (33 a 34) jsou položkami (podle kalkulačního rozpadu) s dodávkou materiálu, lomového kamene. Odpočet (pol. 35) se tedy týká dílčího vyjmutí materiálu z uvedených položek 33 a 34.

Dotaz č. 3

SO 101 položka č. 45

45	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	36,100		0,00	CS URS 2020 02
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	VV		"KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH"					
	VV		"Umělá vodící linie šířky 400 mm, betonová dlažba s vodící drážkou, uložená do betonového lože C20/25 nXF3h" 36,1		36,100			

Ve výkazu výměr je uveden beton se specifikací C20/25 nXF3h.

Vysvětlí/upraví zadavatel specifikaci betonu?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3

Jedná se pouze o překlep, v přílohách projektové dokumentace je vždy specifikace uvedena správně, tj. C20/25 nXF3. Opravu překlepu posíláme v příloze.

S pozdravem

„podepsáno elektronicky“
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb