



Rozvodná síť a napětí 3 + PE + N AC 50Hz 230/400V TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana před dotykem neživých částí -
základní - samočinným odpojením od zdroje
zvyššená - samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000-5-52
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ
— NAVRHOVANÁ TRASA PŘELOŽKY

STAVEBNÍ OBJEKT SO 26
K.U. CIMICE

REVIZE č.:	DATA:
POPS:	

±0 = (BPV)

Tato dokumentace je důležitým
vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.

AUTORIZACE:

PŘE:

Č. ZAKÁZKY:	16-004	PŘE:	
DATA:	25/08/2016		
MĚŘITVO:	1:250		
FORMÁT:	A4		
GENERAČNÍ PROJEKTANT:			
Ing. Pavel HRČEK			
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:			
ABCD Studio, s.r.o., Příhon 510/118			
Ing. Pavel HRČEK			
190 00 Praha 3, Tel: +420 666 475 474			
VEDOUČÍ PROJEKTANT ČÁSTI:			
Liberec s.r.o., Sokolská 199			
Marin Šesták			
190 00 Praha 3, Tel: +420 774 370 143			
VYPRACOVATEL:			
Liberec s.r.o., Sokolská 199			
Be. Šesták Čelka			
190 00 Praha 3, Tel: +420 774 370 143			
INVESTOR:			
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8			
Zeměpisná 1/35 - 180 48 Praha 8 - Libeň			

STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO
ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	
(PROVÁDĚCÍ DOK. PRO VÝBER ZHOTOVITELÉ)	

STAVBA:
VÝSTAVBA 31KS PODZEM.KONTAINERŮ
NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 8 - II. ETAPA

ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
PŘELOŽKA VO	D. 1.5c
NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
Venkovní situace	
PŘELOŽKA ELTODO	