

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 7

Městská část Prahy 8 se sídlem Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika, IČO: 00063797, zastoupené organizátorem soutěže LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o., se sídlem Perucká 2274/26, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO 01994832

Zadavatel obdržel od zájemce o účast v Soutěži písemnou žádost o vysvětlení Soutěžních podmínek v souladu § 144 odst. 2 ZZVZ.

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení Soutěžních podmínek v českém jazyce, včetně přesného znění žádosti o vysvětlení Soutěžních podmínek bez identifikace zájemce, který o vysvětlení požádal.

	Dotaz zájemce	Vysvětlení zadavatele
21.	1. Kde mají být umístěny šatní skříňky žáků 4.-9. tříd - mají být umístěny centrálně u vstupu do objektu, nebo mají být u vstupu pouze skříňky na boty a individuální šatní skříňky jinde v budově (např. u kmenových tříd)? 2. Je závazné dopravní řešení v rámci přilehlého okolí dle podkladu P4_PODKLADY PRO ZÁKRES? Je možné upravit dopravní řešení za hranicí „širšího řešeného území“ dle podkladu 211104_schema_ploch.pdf. 3. Do jaké hloubky lze navrhnout podzemní podlaží z hlediska protipovodňových opatření? 4. Ve stavebním programu je uveden „klasický rozměr kmenové třídy 6m šířka a 9m délka“ - jedná se o závazný požadavek? 5. Jakým způsobem má být u kmenové třídy řešena plocha úložných prostor cca 6m²? 6. Ve stavebním programu je uveden rozměr tělocvičny + doběh 2m. Jedná se o doběh na všechny 4 strany tzn. rozměry tělocvičny + 4m?	1. Řešení je ponecháno na ověření a návrhu soutěžícího. Doporučuje se při návrhu postupovat dle všech platných právních předpisů. 2. Dopravní řešení přilehlého okolí dle podkladu P4_PODKLADY PRO ZÁKRES je závazné. V odůvodněných případech lze návrhem zasáhnout do žluté plochy dle informativního podkladu 211104_schema_ploch.pdf. 3. Řešení hloubky podzemních podlaží je ponecháno na ověření a návrhu soutěžícího. Doporučuje se vzít v potaz ustálenou hladinu podzemní vody, která se nachází v hloubkové úrovni cca 180,20 – 180,60 m.n.m. 4. Klasický rozměr 6x9m byl uveden pouze jako informativní příklad. Nejedná se tedy o závazný požadavek. Doporučuje se při návrhu postupovat dle všech platných právních předpisů. 5. Řešení je ponecháno na invenci a úsudku soutěžícího. Doporučuje se při návrhu postupovat dle všech platných právních předpisů. 6. Ano, doběh je uvažován na všechny 4 strany tělocvičny.

