

Při výstavbě VO a SO použijte typové výrobky uvedené v příloze č.1.- konstrukční prvky a další podmínky.

Společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Při změnách v průběhu stavby je kontaktní osobou za stranu správce: Bursíková Věra +420261344228 BursikovaV@eltdo.cz

Přílohami vyjádření jsou:

- Příloha č.1 – konstrukční prvky a další podmínky
- Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.
- Situace stavby opatřená razítkem společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Za společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. vyjádření vydal dne: 26.07.2016

Jméno: Šefrna Ivo +420261344228 SefrnaI@eltdo.cz


Kamila Procházková
vedoucí provozního úseku
ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018
(6)



TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2
DIČ: CZ00409316 IČ: 00409316

*platnost prodloužena
do 3.4.2018*

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltdo.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66926, den zápisu 31. 3. 1999

IČ: 25 75 10 18, DIČ: CZ 25 75 10 18

Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, č. účtu: CZK 117436043/0300

Při výstavbě VO a SO používejte následující typové výrobky:

- | | | | |
|----|---------------|------------------------------|-------|
| a) | Stožár typ: | OSV 5 /5m | 15 ks |
| b) | Svítidlo typ: | Schéder SAFÍR 1 50W | 15 ks |
| c) | Výzbroj typ: | Schmachtl | |
| d) | Kabel typ: | CYKY 4J x 16 mm ² | |
| e) | Ostatní: | Zemní drát FeZn, d= 10 mm | |

Další podmínky:

Dle požadavku okrskového technika je nutno položit propojovací kabel také na Rohanské nábřeží ke stožáru 814068 nebo 814066, protože původní připojovací stožár je vzdálen 450 m od zapínacího bodu ZM 0426. Napojení bude tedy možné ze dvou zapínacích bodů a to ZM 0426 a ZM 1446.

Jeden bude rezervní, případně bude rezerva v parku, dle možného připojení v rámci staveb na Rohanském nábřeží.

Trasa 2 - kabel bude přeložen , spojka použita nebude.

Okrskový technik: Zdeněk Bína, mobil: 606 734 084.

Kontaktujte před zahájením stavby 5 dní předem.




*platnost prodloužena
do 3.4.2018
KONTAKT: ZDENĚK BÍNA
797 972 983.*

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Tel.: +420 261 341 111, Fax: +261344205, www.eltodo.cz



Ing. Jan Čiha, info@lenut.cz, 724 009 638

Síťlovaci vedení

4

4