



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské části

odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 035373/2023
OVZ/2023/0001

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 222805621

V Praze dne:
06. 02. 2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. I

Vážení,

zasíláme vám / zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. I na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Správa a údržba kotelen v objektech městské části Praha 8“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky:	Veřejná zakázka na služby
Evidenční číslo:	OVZ/2023/0001
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Zadavatel:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybpd2

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci v odst. Předmět plnění veřejné zakázky A) Správa kotelen: je uvedeno: *zajištění denní obsluhy kotelen dle provozních řádů*

Při prohlídce, která se konala dne 30. 1. 2023, jsem na některých zdrojích provozní řád nenašel.

Můžete mi tedy prosím sdělit, jaká je četnost návštěv jednotlivých tepelných zdrojů?

Pokud je někde požadovaná denní návštěva, týká se to i víkendů a dnů volna (státní svátky apod.)?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

Obsluha kontroluje stav všech tepelných zdrojů pravidelně, minimálně 1x za 24 hodin včetně víkendů a dnů volna (státní svátky apod.).

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2
e-mail: posta@praha8.cz

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci v odst. Předmět plnění veřejné zakázky B) Údržba kotelen: je uvedeno: *součástí údržby kotelen jsou i běžné opravy (zadavatel hradí pouze materiál, a to na základě předchozího souhlasu OHS s provedením opravy)*

Je stanoven nějaký finanční limit pro běžné opravy?

Tento pojem může být zavádějící z hlediska délky jednotlivého zásahu. Prosím o bližší vysvětlení tohoto bodu.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2

Pod „běžné opravy“ spadá drobná údržba zařízení, kdy je zadavatelem hrazen pouze materiál, náklady za práci jsou zahrnuty ve smluvní ceně a dodavatel je schopen toto zajistit vlastními prostředky.

Finanční limit pevně stanoven není, protože běžné opravy nelze přesně definovat. Jedná se o drobné opravy, které může provést pracovník v rámci cca 6 hodin, ale i při opravě trvající kratší dobu se může jednat o náročnou práci, oprava bude vyhodnocena jako oprava nad rámec běžných oprav.

Dodavatel opravy nahlašuje OHS, každá jednotlivá oprava je předem probrána se zástupcem OHS a v případě, že se jedná o opravu, která je časově nebo materiálově náročnější provede zadavatel poptávkové řízení.

S pozdravem

„podepsáno elektronicky“
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb