PŮDORYS - POHLED "A-A", M 1:100



ROZVINUTÝ POHLED "B-B", M 1:100



POZNÁMKY

1. PŘI STAVBĚ NUTNO RESPEKTOVAT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ A NADZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU JEDNOTLIVÉ PODZEMNÍ SÍTĚ VYTYČENY SVÝMI SPRÁVCI U STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ UMÍSTĚNÝCH POD ZEMÍ NENÍ ZNÁMA JEJICH HLOUBKA.
2. VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO PROVEDENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.
3. PRO HUTNĚNÍ ZÁSYPU JE NUTNÉ NEJPRVE VYTVOŘIT TECHNOLOGICKÝ POSTUP HUTNĚNÍ ZOHLEDŇUJÍCÍ POUŽÍVANÝ HUTNÍCÍ PROSTŘEDEK A DRUH ZÁSYPOVÉHO MATERIÁLU.
4. ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT NEROZRUŠENÁ A NEZVODNĚLÁ A BUDE PŘEVZATA GEOLOGEM STAVBY.
5. HORNÍ HRANA OBRUBNÍKU MUSÍ BÝT VE STEJNÉ NEBO VĚTŠÍ VÝŠCE NEŽ HORNÍ HRANA GABIONOVÉ ZÍDKY.

ŘEZ "C-C", M 1:50



MATERIÁL:

- PEVNOSTNÍ TŘÍDY DLE ČSN EN 1992-1-1
- STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ DLE ČSN EN 206-1

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BET. A PODKL. BET. — C25/30 - XA1

BETONOVÉ LOŽE DLAŽBY TL. 100 mm — C20/25n - XF3

GABIONOVÉ SÍTĚ:
- Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH DRÁTŮ
  - A) ROZTEČ VNITŘNÍCH PŘEPÁŽEK: 1000 mm
  - B) PRŮMĚR DRÁTU, 4 mm
  - C) VELIKOST OKA : 100x100 mm (LÍCNÍ 100x50 mm)

VÝPLŇ GABIONŮ:
- Z PŘÍRODNÍHO LOMOVÉHO KAMENE (RUČNĚ VYSKLÁDÁNO)
  - A) NAPŘ. ŽULA, ČEDIČ, PÍSKOVEC
  - B) ROZMĚR KAMENIVA: 1,5 - 2 NÁSOBEK OKA SÍTĚ
  - C) OBJEMOVÁ HMOTNOST KAMENIVA: 2400 - 2600 kg/m3
  - D) PEVNOST V TLAKU KAMENIVA: min. 140 MPa
  - E) NASÁKAVOST: max. 0,5% hmotnosti
  - F) POROVITOST: max. 15%

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 200 mm VYSPÁROVANÁ CEM. MALTOU MC 25 - XF4

- ZÁSYP: ŠD ZRNITOSTI 0-32 mm, V PŘÍPADĚ POUŽITÍ DROBNĚJŠÍHO KAMENIVA MAX. FRAKCE 0-8 mm, HUTNĚNO LEHKÝMI ZHUTŇOVACÍMI STROJI SYMETRICKY PO VRSTVÁCH TL. MAX. 150 mm (MAX. ROZDÍL 1 VRSTVY!), HUTNĚNO MA MIN. 95% PS
- ŠP PODKLAD POD DLAŽBOU A BET. PRAHY TL. 100 mm

ul. Hanouškova

Bohnice

SO 201

D.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:
Městská část Praha 8
Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 48 Praha 8 - Libeň

Generální projektant:
SUDOP PRAHA
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:
ING. MARCEL MALÍK

Garant profese:
ING. MARCEL MALÍK

Středisko:
SILNIC A DÁLNIC

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. HANA ŠTANKOVÁ	ING. MARCEL MALÍK	ING. MARCEL MALÍK	ING. ZBYNĚK MÁSIL

Název akce:
Vybudování parkovacích stání v ulici Hanouškova

Číslo smlouvy: 17-354.202

Projektový stupeň: PDPS

Část:
D1. STAVEBNÍ ČÁST

SO 201 Opěrná zídka v ul. Hanouškova

Datum: 10/2021

Číslo části: D.

Název přílohy:
VÝKRES OPĚRNÉ ZÍDKY

Měřítko: 1:100, 50

Počet formátů: 6 A4

Číslo přílohy: **2**

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ZEJMÉNA JEHO ČÁST NEBUDE BÝT DÁLE ZMĚNA K ÚJMĚ ZA, KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZMNOŽOVÁNÍ BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.