

Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)

Číslo vyjádření: VPD-00256/2020

Žadatel: PUDIS a.s., IČO: 45272891, Podbabská 1014/20, Praha
Investor/Stavebník: PUDIS a.s., IČO: 45272891, Podbabská 1014/20, Praha
Název akce: **Vybudování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská**
Stupeň PD: Stavební povolení
Zájmové území:
Adresa: Hlavní město Praha, ul. Eledrova, Hanouškova, Řešovská
Kat. území: Bohnice (730556)

Žadatel vymezil žádostí a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.
Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.
Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

Dojde ke kontaktu s VO - demontáž, přeložka, výstavba

Dle předložené dokumentace budou z důvodu výstavby parkovacích stání

- demontovány stožáry VO v ulici Hanouškova, celkem 8 ks, č. 810020 – 810027 (stožár OSV 060.30, svítidlo Z1/50W, kabel AYKY 4Bx16) a budou nahrazeny novými v nové poloze, napojeny budou ze ZM č. 0698 novým kabelem CYKY 4J, mezi přeloženým stožárem č. 810020 a stávajícím VO č. 810019 bude ponechán stávající kabel,
- demontovány stožáry VO v ulici Eledrova, celkem 2 ks, č. 810239 a 810240 (koncová větev, stožár J 10, patice, výložník 1500, svítidlo MC12/70W, kabel AYKY 4Bx25) a budou nahrazeny novými v nové poloze, napojeny budou z VO č. 810238 novým kabelem CYKY 4J,

Stožáry budou propojeny kabelem CYKY 4J x 16 mm², zároveň s kabelovým vedením bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm.

V místě vjezdu a přejezdu musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110 mm s krytím 1 m s přesahem na obě strany min. 50 cm do přilehlého přidruženého prostoru. Konce chrániček musí být zapěněny. Chráničky musí být geodeticky zaměřeny.

Dokumentace:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Souhrnná technická správa včetně světelného výpočtu, datum 4/2018

Specifikace materiálu pro nové VO dle PD:

stožár bezpaticový ocelový třístupňový, výška dle světelného výpočtu – 10 ks
svítidlo VOLTANA 3/5103/24 LEDs 500mA WW/39 W (ul. Eledrova) – 2 ks
svítidlo VOLTANA 3/5139/24 LEDs 500mA WW/39 W (ul. Hanouškova) – 8 ks
kabel CYKY 4J x 16 mm²
zemní drát FeZn průměr 10 mm

Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink THMP, a.s. na číslo 778 884 085. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započatím prací a po ukončení prací.

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO: J. Beneš, mobil 778 883 990, e-mail: jiri.benes@thmp.cz

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Při nedodržení podmínek nebude možné VO předat do majetku MHMP.

V Praze dne: 16.06.2020
Vyřizuje: Miroslava Vařečková
Za společnost THMP, a.s.:



Ing. Věra Bursíková
ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100