



**PRAŽSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST a.s.**

PUDIS a.s.  
Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6

Vaše zpráva č. j.: 4-0187/TeKre/20/005

Naše značka: 2279/20/2/02

V Praze dne: 21. 7. 2020

Vyřizuje: Ing. R. Tůma/303

**Vybudování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská  
Eledrova, Hanouškova a Řešovská, Praha 8 - Bohnice  
Projektová dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení  
Stavebník: MČ Praha 8**

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy v prostorech dotčených ulic, což představuje zejména vybudování nových parkovacích stání pro osobní automobily, přeložky nebo ochranu dotčených inženýrských sítí, mýcení keřů a kácení dotčených stromů včetně náhradní výsadby.

Povrch zpevněných ploch je ve stávajícím stavu i v návrhu s asfaltovým krytem. V ulici Řešovská je navržen povrch z vegetačních dílců se zatravněním.

Součástí stavby je přeložka veřejného osvětlení, prodloužení chráničky NN kabelu PRE v ulici Eledrova, prodloužení chráničky kabelu CETIN v ulici Eledrova, ochrana kabelu UPC v ulici Eledrova a vegetační úpravy.

Stavba se nachází v kanalizačním povodí ÚČOV, v oddílném odvodňovacím systému.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále PVS) s vydáním stavebního povolení z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl. m. Prahy souhlasí s následujícími podmínkami, které budou zapracovány do dalších stupňů projektové dokumentace:

- Všechny povrchové znaky na stávajících zařízeních vodohospodářského charakteru, které se nachází v území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace.
- Při úpravách hrany komunikace je nepřípustné umísťování povrchových znaků vodohospodářských sítí do obrubníků.
- Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby.
- Z hlediska budoucího provádění stavební činnosti je pro majetek ve správě PVS (kanalizační stoky a vodovodní řady pro veřejnou potřebu) rozhodující minimalizace případných škod vzniklých stavební činností a následné urychlené odstranění případného poškození vodohospodářských děl v lokalitě (stavební poškození, poškození vystrojení a ovládání armatur vodovodu apod.).
- S ohledem na možné poškození stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu projednejte předmětnou žádost rovněž s jejich provozovatelem – Pražskými vodovody a kanalizacemi, a.s. (dále jen PVK, a.s.). Tuto činnost zajišťuje provozovatel stávajících vodohospodářských sítí na základě rozdělení kompetencí mezi PVS a PVK, a.s.




**PRAŽSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST a.s.**

- V průběhu stavby musí být umožněn přístup k ovládacím armaturám na vodovodních řadech. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby /spadem stavebního materiálu/ ani následného provozu poškozeny.
- Upozorňujeme na nutnost dodržení projekčních a prováděcích podmínek výstavby sloupů VO dle Smlouvy o spolupráci mezi smluvními stranami (Hlavní město Praha, Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Pražská vodohospodářská společnost a.s.), která řeší činnost smluvních stran v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok a v ochranných pásmech elektrických zařízení provozovaných vybranými subjekty.
- Uzavřením této smlouvy smluvní strany reagovaly na obtížnost dodržování podmínek druhé strany při stavbách zařízení stanovených v průběhu správních řízení v těchto ochranných pásmech.
- Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu PVK, a.s. Uhradu veškerých škod, vzniklých během realizace stavby na zařízení v naší správě, budeme uplatňovat na stavebníkovi předmětné stavby.
- K předložené žádosti Vám sdělujeme, že ověřený zakres stávajících inženýrských sítí v provozování VK, a.s. je kompetentní vydávat pouze PVK, a.s., Dykova 3, Praha 10.

Projektovou dokumentaci si ponecháváme. Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne jeho vydání.

S pozdravem

  
Ing. Julie Nováková

 **PRAŽSKÁ  
VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST a.s.**  
ředitel divize rozvoje  
Žatecká 2/110, 110 01 Praha 1  
IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112  
Tel.: 251 170 225 -201-

Co: PVK, a.s., útvar provozního ředitele, Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10