



## LEGENDA:

- 1 NEPŘÍMOOHŘÍVANÝ ZASOBNÍK TUV  
DODÁVKA VYTÁPĚNÍ  
OBJEM 500 l, 10 bar  
GEMINOC
- 2 EXPANZNÍ NÁDOBA REFIX DD 33/10  
OBSAH 33 l, MAX. PRACOVNÍ TLAK – 1,0 MPa
- 3 CÍRKULAČNÍ ČERPADLO WILO – STRATOS ECO-Z 25/1–5 BMS (60 W/230 V)  
+ ŠROUBENÍ + SPINACÍ PŘÍSTROJ WILO-SK 601
- 4 PŘÍTOČNÁ ARMATURA FLOWJET  
T-KUS 1”

## LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÝ ROZVOD SV
- NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE
- NOVÝ ROZVOD TV

$\pm 0,000 = 188,23$

PŘÍSTAVBA TĚLOCVICHŮNÝ, ŠKOLNÍ JIDELNY KUCHYNĚ ZŠ LYČKOVO NAM. 6 / 460, PRAHA 8	
Stavebník	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.
Gen.projektant	Architektonický atelier Aleš, s.r.o. Ohrovní 65, Praha 4
	Ing. arch. Jan Oppeit Ing. arch. Lukáš Veříšek
Část	D.1.4.3 Kanalizace a vodovod
Projektant	 STUŽKA, TRNKA, ŠEDIVÝ PROJEKČNÍ ATELIER, s.r.o. TEL: +420 21226450 E-MAIL: PDP@PDP.CZ
Vypracoval	Ing. Petr Štěpánek
Výkres	SCHEMA ZAPOJENÍ TV
Č. výkresu	D.1.4.3.07
Měřítko	–
Datum	12./2017
Stupeň	DPS