



Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 9.9.2016
Naše č. j.: HSHMP 47719/2016
Sp. zn.: S-HSHMP 47719/2016
Vyřizuje: MUDr Kaňková
Tel.: 286 883 001
E-mail: eva.kankova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 10.10.2016

Architektonický Atelier Aleš, s.r.o.
Ohradní 65
140 00 Praha 4.

**PD k územnímu rozhodnutí – Přístavba tělocvičny , školní jídelny a kuchyně ZŠ Lyčkovo nám.
6/460, k.ú.Karlín, Praha 8 - závazné stanovisko hygienika**

Na základě žádosti stavebníka Servisního střediska pro správu svěřeného majetku m.č. Praha 8, p.o., U Synagogy 236, Praha 8 IČ 00639524 zastoupeného na základě plné moci projektantem Ing.arch. Janem Oppeltem, Architektonický Atelier Aleš, s.r.o. podané dne 27.9.2016 posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále „HSHMP“) jako dotčený správní úřad ve smyslu §77 ve spojení s §82 odst.2 písm.i zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů projektovou dokumentaci zpracovanou k územnímu rozhodnutí na novostavbu tělocvičny, školní jídelny a kuchyně u ZŠ Lyčkovo nám.6/460,k.ú. Karlín ,Praha 8.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů o ochraně veřejného zdraví vydává HSHMP toto závazné stanovisko :

S návrhem projektové dokumentace na shora uvedenou stavbu se

s o u h l a s í

za předpokladu splnění takto stanovených podmínek:

- 1.V PD pro stavební řízení předložte akustickou studii hodnotící hluk ze stacionárních zdrojů umístěných na objektu a hluk z obslužné dopravy vůči nejbližší chráněné zástavbě .
- 2.Rovněž předložte podrobnou ZOV včetně výpočtu hluku ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb, dále navrhnete způsob ochrany tohoto prostoru před nadlimitním hlukem.
3. V dalším stupni PD předložte projekty specialistů (VZT, gastro) zpracované dle platné legislativy.
4. Sociální zařízení pro personál kuchyně navrhnete v souladu s platnou legislativou , kapacita WC musí odpovídat plánovanému počtu osob.
5. Pro stropy jídelny a tělocvičny navrhnete širokopásmový akustický obklad pro snížení doby dozvuku v těchto prostorách.
6. Před vydáním kolaudačního souhlasu předložte protokoly z měření hlučnosti stacionárních zdrojů instalovaných v objektu ve venkovním chráněném prostoru stavby a ve vnitřních chráněných prostorách podle způsobu jejich využití.
7. Rovněž předložte protokoly z měření umělého osvětlení v navrhovaných prostorách vyhovující normovým požadavkům.

Odůvodnění: Předložená projektová dokumentace byla zpracována v červenci 2016. Je navrhována přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně pro potřebu ZŠ Lyčkovo nám.6, Praha 8 . Budova má 1. PP , 2 NP s vloženým patrem. V 1. PP je navržena jídelna s kapacitou 132 míst u stolu , vývařovna s kapacitou až 1000 jídel, u jídelny je navržen sklad inventáře zmenšující plochu jídelny , dále výdej, varna, hrubé přípravny, mytí stolního a provozního nádobí, WC a úklid, kancelář, expedice a mytí transportních nádob, zázemí pro personál (cca 15 osob je nutno navrhnout šatny , umývárny a WC dělené dle pohlaví). Dále je zde umístěno soc. zázemí pro dívky a pro hochy včetně úklidové komory, schodiště a výtah. Chybí denní místnost s přirozeným denním osvětlením.

Plánuje se cca trojnásobná výměna u stolu, jídlo pro MŠ bude dováženo podzemní chodbou.

SHMP 47719/2016

1. NP je tělocvična , nářadovna, hlavní vstup se schodištěm, šatny, umývárny a WC dělené dle pohlaví, úklid, zásobování a sklad odpadu , ve 2. NP jsou šatna, sprchy, WC , kotelna , strojovna VZT. ložené mezipatro rovněž obsahuje šatnu, umývárny a WC, kabinet a WC učitelů, bez úklidu.

Objekt bude připojen na městské inženýrské sítě a vytápěn zemním plynem, větrání bude řešeno pomocí několika VZT jednotek, větrání tělocvičny lze i přirozeným způsobem okny. Větrání jídelny a kuchyně bude rovnotlaké. Výdechy VZT jsou umístěny na střeše objektu.

Studii denního osvětlení a možného zastínění stávajících objektů zpracoval Ing. Lubor Kopačka . Uvedená studie nebyla součástí předloženého projektu.

Akustická studie nebyla zpracována .

Podmínky vyplývají ze zák.č.258/2000 Sb. v platném znění a z NV č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění NV č.217/2016, kterým se mění NV č.272/2011 Sb. a z NV č.361/2007 Sb. v platném znění.



MUDr. Eva Kaňková, CSc.

Pověřená vedením oddělení hygieny komunální



Příloha: 1x PD

Co:sekr., HDM