

PREdistribuce, a. s.

150 00 Praha 5, Svornosti 3199/19a

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10158
IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516
bankovní spojení: 17551853/0300

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

ALEŠ, s.r.o.

Podolská 888/12

147 00 Praha 4 - Braník

Váš dopis značky/ze dne
22.06.2017

Naše značka
300044367

Vyřizuje/telefon
Šmídová/267052661

V Praze dne
14.07.2017

Vyjádření k PD pro stavební povolení na akci : „Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně ZŠ „, Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8 - Karlín

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu.

Požadovaný příkon elektřiny pro objekt ve výši celkem $P_i = 381 \text{ kW}$ / $P_s = 235 \text{ kW}$ bude dodán ze stávající distribuční sítě 1 kV. Pro odběr se osadí před elektroměrem hlavní jistič **3 x 315 A**.

Objekt bude z nové rozpínací skříně SD 622 připojen pouze jedním kabelem v majetku odběratele. (řeší akce - PIO 1015949, č. žádosti 25093520) Měření odběru se umístí v elektroměrovém rozvaděči na veřejně přístupném místě. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Případné konzultace řeší útvar PREdi - oddělení netechnických ztrát, e-mail: podporasp@pre.cz, telefon 267053621, Na Hroudě 4/1492, Praha 10 - Vršovice.

Dle zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek, požádají koneční zákazníci o připojení a výši příkonu nového odběrného místa, nebo o zvýšení rezervovaného příkonu stávajícího odběrného místa, na předepsaných tiskopisech pro každý odběr samostatně v Zákaznickém centru PRE. Vyřízení žádost stanoví hodnotu hlavního jističe před elektroměrem a požadavek úhrady měrného podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREdistribuce, a.s. nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. Za dodržení ustanovení ČSN a platných norem zodpovídá projektant a odborná firma, realizující úpravy nebo stavbu.

Toto vyjádření vydáváme pouze pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení (územního rozhodnutí) a nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdistribuce, a.s. k provádění výkopových prací.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a

150 00 Praha 5



Ing. Milan Válek

vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Příloha: Projektová dokumentace

Kopie: S 24 100