



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 007254/2024
OVZ/2023/0025

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 222805621

V Praze dne:
08. 01. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. VII.

Vážení,
zasíláme vám vysvětlení zadávací dokumentace č. VII. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, ZŠ Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8 - Karlín“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Typ zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2023/0025
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2023-046201
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html

Zadavatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo:	U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00639524
Ředitel:	Ing. Stanislav Hladiš

Zástupce zadavatele:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybpd2

Dotaz č. 79

V PD není přiložena kniha svítidel. Prosíme o dodání.

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2
e-mail: posta@praha8.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 79

Svítlidla jsou dokumentována referenčními typy ve výkresech a počty kusů v zadání.

Dotaz č. 80

V technické zprávě je popis chlazení (uložení, potrubí, izolace, opis vnitřních jednotek a hlučnost) avšak PD ani výkaz výměr neobsahuje položky chlazení. Žádáme o vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 80

Jako zdroj tepla a chladu budou sloužit dvě jednotky, tepelná čerpadla umístěná na střeše u jednotky VZT – pozice 1.1a, b, c. V zadání část D.1.4.2 Vzduchotechnika, položky 3, 4 a 5.

Dotaz č. 81

V PD v architektonické části je poslední výkres/tabulka: majetek jídelny a kuchyně MŠ. V dodatečných informacích odpovídáte na dotaz č. 12: „Po dohodě mezi vlastníkem zařízení (ZŠ Lyčkovo náměstí) a investorem stavby (zadavatel) bylo rozhodnuto, že demontáž a odvoz zařízení kuchyňské technologie MŠ ve stávajících místnostech č. 133, 134 a 135 nebude součástí veřejné zakázky. Položka nebude doplňována.“ Chápeme tedy správně, že tuto tabulku tedy nepotřebujeme k ocenění stavby? Uvedené vybavení nebudeme uskladňovat, ani sním dále nijak nakládat?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 81

Platí doplnění vysvětlení k dané otázce (dotaz č. 12):

„Po dohodě mezi vlastníkem zařízení (ZŠ Lyčkovo náměstí) a investorem stavby (SeS P8) bylo rozhodnuto, že demontáž a odvoz zařízení kuchyňské technologie MŠ ve stávajících místnostech č. 133, 134 a 135 nebude součástí zakázky. Položka nebude doplňována.“

Tuto tabulku nepotřebujete k ocenění stavby. Uvedené vybavení nebudete uskladňovat ani s ním dále nijak nakládat.

S pozdravem

„podepsáno elektronicky“
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb