



PATRO 2.NP




Legenda místností

Ozn.	Místnost
C.201	Schodiště
C.202	Výtah
C.203	Ergoterapeutická aktivizační místnost
C.204	Ergoterapeutická aktivizační místnost
C.205	Předsíň WC
C.206	WC ženy
C.207	WC OSSPO
C.208	Úklidová komora
C.209	Denní místnost zaměstnanců
C.210	Jídelní výtah
C.211	Strojovna výtahu
C.212	Odpočinkové prostory, chodba
C.213	Kancelář administrativa
C.214	Kancelář vedoucí osobní asistence
C.215	WC muži
C.216	Pisoar
C.217	Předsíň WC
C.218	WC, sprcha
C.219	Předsíň umývárna
C.220	Kancelář ředitele
C.221	Místnost pro povinné vzdělávání zaměstnanců a skupinové supervize



±0,000 = 301,04 BpV



LEGENDA – ZABEZPEČENÍ

Ústředna

JA-103KR - Ústředna s LAN bez GSM/GPRS komunikátoru, radiový modulem
JA-111R, až 50 bezdrátových nebo sběrníkových periferií, až 50 uživatelů, až 8 sekcí,
až 32 programovatelných PG výstupů, AKU až 2,6Ah

Chodba - přístup

JA-114E - Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID včetně prvního ovládacího
segmentu + segmenty JA192E
JA-111M - Sběrníkový magnetický detektor otevření mini - bílý plast

Chodba - alarm

JA-110A - Sběrníková sířena vnitřní
JA-112I - Sběrníkový optický indikátor sekce

Sociální zařízení - tlačítka

JA-112J - Sběrníkové tlačítko, nebo ovládací tlačítko
Schneider NU322620 Unica + NU7002P Unica + NU400220 Unica Pro - Krycí rámeček
jednonásobný, Bílý Antibakteriální + krabice KU68 - Sběrníkové tlačítko, nebo ovládací tlačítko
+ sběrníkový modul A-111H TRB
FAP2001 - Resetovací tlačítko + sběrníkový modul A-111H TRB

LEGENDA

	ZÁSUVKA PC,TV
	STOUPACÍ VEDENÍ NAHORU
	STOUPACÍ VEDENÍ DOLU
	DOMÁCÍ TELEFON
	STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ SLABOPROUDU
	ROZVÁDĚČ NN PRO PATRO 1.NP
	KABELOVÁ TRASA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ZAKÁZKOVÉ Č.:	RAZÍTKO AUTORIZACE:
		270_3_4	
PROJEKTANT:		ZAKÁZKOVÉ Č.:	
Jan Bouška Projekce elektrotechnických zařízení tel. 608853713 e-mail: bouskaja@seznam.cz IČO: 75445841			
INVESTOR:	GERONTOLOGICKÉ CENTRUM V PRAZE 8 ŠIMŮNKOVA 1600/5, PRAHA 8 – KOBYLISY, 182 00	HIP:	ING. ARCH. VÍT DUŠEK
STAVBA:		AUTOR:	ING. ARCH. VÍT DUŠEK
		DATUM:	09/2022
		STUPEŇ:	DPS
		Č. PARÉ:	
REVIZE:		OBJEKT:	
PROFESE:		PROJEKTANT:	JAN BOUŠKA
		VYPRACOVAL:	JAN BOUŠKA
ELEKTROINSTALACE		ČÁST DOK.:	D.1.4.4
DOKUMENT:		MĚŘÍTKO:	1:50
SLABOPROUD		FORMÁT:	8x A4
SITUACE – PATRO 2.NP, PAVILON C		Č. DOKUMENTU:	14