

			Soupis vodičů List of cables		Zpracoval: J. Bouška Draw By:		Kontroloval: J. Bouška Checked By:	
					Objekt: Job No:		Číslo výkr. Drg No:	
Označení kabelu Name of cable	Typ Type of cable	Průřez [mm] Cross-section [mm]	Délka [m] length [m]	Spojuje/connect				Poznámka Note
				zařízení/equipment	ukončení/ending	zařízení/equipment	ukončení/ending	
				Rozvody NN				
				Hlavní kabelová trasa				
WL01	CYKY-J	5 x 10	26	RM		R4		Hlavní přívod 1.NP-A
WS-TS	CXKH-V(O)	3 x 1,5	45	"		SB-TS		Total Stop
WL02	CXKH-V(J)	5 x 10	20	R-G1		R-G2		Hlavní přívod 2.NP-C
				Rozváděč R4				
WL1.1	CXKH-V(J)	5 x 1,5	46	R4		SV1.1	OSVĚTLENÍ	A.101,102,124
WL1.2	CXKH-V(J)	5 x 1,5	54	"		SV1.2	"	A.113,122,123
WL1.3	CXKH-V(J)	5 x 1,5	42	"		SV1.3	"	A.105,106
WL1.4	CXKH-V(J)	3 x 1,5	36	"		SV1.4	"	A.107-112
WL1.5	CXKH-V(J)	5 x 2,5	62	"		SV1.5	"	A.115-121
WL1.6	CYKY-J	5 x 1,5	40	"		SV1.6	"	A.104
WL2.1	CXKH-V(J)	3 x 2,5	35	"		XS2.1	ZÁSUVKY	A.101,102,106
WL2.2	CXKH-V(J)	3 x 2,5	64	"		XS2.2	"	A.124
WL2.3	CXKH-V(J)	3 x 2,5	58	"		XS2.3	"	A.122,123
WL2.4	CXKH-V(J)	3 x 2,5	32	"		XS2.4	LEDNICE	A.123
WL2.5	CXKH-V(J)	3 x 2,5	34	"		XS2.5	LINKA	"
WL2.6	CXKH-V(J)	3 x 2,5	35	"		XS2.6	"	"
WL2.7	CXKH-V(J)	3 x 2,5	38	"		XS2.7	"	"
WL2.8	CXKH-V(J)	5 x 2,5	35	"		SV2.8	VAR.DESKA	"
WL2.9	CXKH-V(J)	3 x 2,5	34	"		XS2.9	TROUBA	"
WL2.10	CXKH-V(J)	3 x 2,5	36	"		XS2.10	MYČKA	"
WL2.11	CXKH-V(J)	3 x 2,5	54	"		XS2.11	ZÁSUVKY	A.115,121
WL2.12	CXKH-V(J)	3 x 2,5	32	"		XS2.12	LEDNICE	A.121

			Soupis vodičů List of cables		Zpracoval: J. Bouška Draw By:		Kontroloval: J. Bouška Checked By:	
					Objekt: Job No:		Číslo výkr. Drg No:	
Označení kabelu Name of cable	Typ Type of cable	Průřez [mm] Cross-section [mm]	Délka [m] length [m]	Spojuje/connect				Poznámka Note
				zařízení/equipment	ukončení/ending	zařízení/equipment	ukončení/ending	
WL2.13	CXKH-V(J)	3 x 2,5	35	"		XS2.13	LINKA	"
WL2.14	CXKH-V(J)	3 x 2,5	36	"		XS2.14	"	"
WL2.15	CXKH-V(J)	3 x 1,5	38	"		R-LSB1	"	A.114
WL2.16	CXKH-V(J)	5 x 2,5	25	"		SV2.16	REKUPERAČNÍ J.	A.106
WL2.17	CXKH-V(J)	3 x 2,5	34	"		SV2.17	KONDEZAČNÍ J	STŘECHA
WL2.18	CXKH-V(J)	3 x 2,5	35	"		XS2.18	MIKROVLNKA	A.121
WL2.19	CXKH-V(J)	3 x 1,5	16	"		SV1.19	ÚSTŘEDNA	JA103KR - A.102
				Rozváděč R-G2				
WL1.21	CXKH-V(J)	5 x 1,5	54	R-G2		SV1.21	OSVĚTLENÍ	C.203,204,212
WL1.22	CXKH-V(J)	3 x 1,5	42	"		SV1.22	"	C.205-209
WL1.23	CXKH-V(J)	3 x 1,5	56	"		SV1.23	"	C.213-219
WL1.24	CXKH-V(J)	3 x 1,5	38	"		SV1.24	"	C.220,221
WL2.21	CXKH-V(J)	3 x 2,5	45	"		XS2.21	ZÁSUVKY	C.203,212
WL2.22	CXKH-V(J)	3 x 2,5	36	"		XS2.22	"	C.204
WL2.23	CXKH-V(J)	3 x 2,5	34	"		XS2.23	"	C.209
WL2.24	CXKH-V(J)	5 x 2,5	20	"		SV2.24	VAR.DESKA	"
WL2.25	CXKH-V(J)	3 x 2,5	18	"		XS2.25	MIKROVLNKA	"
WL2.26	CXKH-V(J)	3 x 2,5	22	"		XS2.26	LINKA	"
WL2.27	CXKH-V(J)	3 x 2,5	24	"		XS2.27	"	"
WL2.28	CXKH-V(J)	3 x 2,5	25	"		XS2.28	MYČKA	"
WL2.29	CXKH-V(J)	3 x 2,5	46	"		XS2.29	ZÁSUVKY	C.213
WL2.30	CXKH-V(J)	3 x 2,5	42	"		XS2.30	"	C.214
WL2.31	CXKH-V(J)	3 x 2,5	38	"		XS2.31	"	C.220
WL2.32	CXKH-V(J)	3 x 2,5	35	"		XS2.32	"	C.221

**Zpracoval: J. Bouška**

**Kontroloval: J. Bouška**

**Objekt:****Job No:****Číslo výkr.**

Drug No:

				Soupis vodičů List of cables		Zpracoval: J. Bouška Draw By:		Kontroloval: J. Bouška Checked By:	
						Objekt: Job No:		Číslo výkr. Drg No:	
Označení kabelu Name of cable	Typ Type of cable	Průřez [mm] Cross-section [mm]	Délka [m] length [m]	Spojuje/connect				Poznámka Note	
				zařízení/equipment	ukončení/ending	zařízení/equipment	ukončení/ending		
				Slaboproud					
					Zásuvky PC				
WS-PC1	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	35	R-SLB1		PC1	ZÁSUVKY	A.102	
WS-PC2	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	35	"		PC2	"	"	
WS-PC3	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	32	"		PC3	"	A.124	
WS-PC4	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	32	"		PC4	"	"	
WS-PC5	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	15	"		PC5	"	A.122	
WS-PC6	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	15	"		PC6	"	"	
WS-PC21	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	38	R-SLB2		PC21	ZÁSUVKY	C.203	
WS-PC22	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	38	"		PC22	"	"	
WS-PC23	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	36	"		PC23	"	C.204	
WS-PC24	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	36	"		PC24	"	"	
WS-PC25	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	34	"		PC25	"	C.213	
WS-PC26	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	34	"		PC26	"	"	
WS-PC27	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	32	"		PC27	"	C.214	
WS-PC28	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	32	"		PC28	"	"	
WS-PC29	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	26	"		PC29	"	C.220	
WS-PC30	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	26	"		PC30	"	"	
WS-PC31	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	15	"		PC31	"	C.221	
WS-PC32	PRAFlaGuard	FTP-4x2x0,8	15	"		PC32	"	"	
				Domáci telefon					
WS-DT01	PRAFlaGuard	4x2x0,8	12	R4		TABLO	VYVOD	vstup	
WS-DT02	PRAFlaGuard	4x2x0,8	12	"		"	"	"	
WS-DT03	PRAFlaGuard	4x2x0,8	25	TABLO		MX1,2	"	hlavní vedení - chodba	

