

LEGENDA:

- SEKUNDÁRNÍ OKRUH (PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÁ TĚLESA)  
SEKUNDÁRNÍ OKRUH (ZPĚTNÉ POTRUBÍ OTOPNÁ TĚLESA)

OTOPNÉ DESKOVÉ RADIÁTOROVÉ TĚLESO  
-s integrovanou ventýlovou vložkou  
DĚLKA 1100mm  
VÝŠKA 600mm  
HLoubKA: 10VK-47mm, 11VK-63mm, 21VK-66mm, 22VK-100mm,  
33VK-155mm  
radiátorové šroubení DN15 P-přímé  
termostatický radiátorový ventil DN15/nastavení ventilu



OZNAČENÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ NA VÝKRESU

STOUPAJÍCÍ/KLESAJÍCÍ POTRUBÍ

VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA V ZIMNÍM OBDOBÍ

POZNÁMKA:

- POLOHA INSTALACÍ V PŮDORYSECH A ŠACHTÁCH JE POUZE ORIENTAČNÍ,  
POTRUBÍ SE BUDE MONTOVAT DLE KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ VŠECH PROFESÍ  
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRODLENĚ  
S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ  
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA



± 0,000 = 188,900 m n.m.

Souřadnicový systém místní, výškový systém Bpv

|        |        |        |             |
|--------|--------|--------|-------------|
| Rev. C |        |        |             |
| Rev. B |        |        |             |
| Rev. A |        |        |             |
| Index: | Datum: | Změny: | Vypracoval: |

**d plus**

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A S

Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín  
tel. +420 221 873 111

www.d-plus.cz  
d-plus@d-plus.cz

161115124742

|   |  |                                    |         |
|---|--|------------------------------------|---------|
| Hlavní inženýr projektu:<br>Ing. Libor STAMENOVSKI  | Odpovědný projektant:<br>Ing. Martin ŠMÍDL | Vypracoval:<br>Ing. Ladislav MUSIL |         |
| MÚ (OÚ): Praha 8  | Kraj: Hl. m. Praha                         | Datum:                             | 10/2016 |
| Investor: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, U Synagogy 2, Praha 8 | Stupeň:                                    |                                    | DSP     |
| Zakázka:<br>Rekonstrukce objektu Perneroва 29/383,<br>k.ú. Karlín, Praha 8                  |  | Číslo zakázky:                     | 3806    |
|   |  | Měřítko:                           | 1 : 100 |
|   |  | Počet formátů A4:                  | 3       |
| Obsah: D.1.4.2.Vytápění a chlazení<br>PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV                              |  | Číslo přílohy:                     | Revize: |
|   |  | D.1.4.2.12                         | -       |
|   |  | Č. kopie:                          |         |