



# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

## Úřad městské části

odbor právních služeb  
oddělení veřejného zadavatele

### Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:  
MCP8 287689/2024  
OVZ/2024/0009

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:  
Ing. Věra Jiroušová / 222805621

V Praze dne:  
24. 05. 2024

#### Věc:

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. I.

Vážení,

zasíláme vám / zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. I. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Gerontologické centrum Šimůnkova – rozšíření denního stacionáře“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2024/0009
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html">https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html</a>

Zadavatel:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybpd2

#### Dotaz č.1

*Žádáme zadavatele o upřesnění položek fotovoltaického systému ve VV, neodpovídají projektové dokumentaci.*

*V rozpočtu panelů nesouhlasí specifikace výkonu – střídač je zaměněn s jiným. Konstrukce je požadována na šikmou střechu, ale projektována je střecha plochá. Instalace za panel – nesouhlasí výkon.*

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň  
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň  
IČO: 00063797  
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,  
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,  
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,  
datová schránka: g5ybpd2  
e-mail: posta@praaha8.cz

### **Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1**

Zadavatel vydává aktualizovanou Přílohu č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Žlutě vyznačené položky jsou uvedeny s odkazem na PD, která je směrodatná pro ocenění „Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb“.

### **Dotaz č. 2**

*Dále bychom chtěli zadavatele požádat o upřesnění požadavku na dveře. Je zadavatelem požadováno falcové provedení dveří a zárubní, nebo bezfalcové?*

*V PD není jasná specifikace. Dveře jsou zakresleny s polodrážkou (tedy falc), ale zárubně jsou zakresleny s třemi závěsovými kapsami (tedy bezfalcové provedení). V reálném případě má tato skutečnost zásadní vliv na cenu.*

### **Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2**

Co se týká dveří tak platí to, co je uvedeno v projektu v tabulce dveří, že jsou dveře s polodrážkou. Počet závěsů je stanoven vzhledem k předpokládané větší váze křídel (jedná se o lehčenou dřevotřísku nikoli voštinovou konstrukci + některé dveře akustické a další s požární odolností) jednotně na 3. Toto není v rozporu s polodrážkovým řešením. Polodrážkové dveře mohou mít jak 2 tak 3 závěsy.

### **Upozornění:**

**Konec lhůty pro podání nabídek je místo 28. 05. 2024 v 09:00 hodin stanoven na 04. 06. 2024 v 10:00 hodin.**

S pozdravem

„podepsáno elektronicky“  
Mgr. Kateřina Hrazánková  
vedoucí odboru právních služeb

### **Příloha:**

Příloha č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (aktualizovaný)