

LEGENDA K VÝKRESŮM:

- spínače osvětlení - jednopolový, seriový, střídavý, křížový tlačítkový spínač osvětlení s doutnavkou
- spínač osvětlení - jednopolový, dvojitý střídavý, křížový IP44
- zásuvka 16A/250V, pod omítku; zásuvka 16A/250V s přep.ochranou
- zásuvka 16A/400V, IP54, zásuvka 16A/250V, IP44
- volný vývod 230V pro technologii objektu
- volný vývod 400V pro technologii objektu
- hlavní vypínač 400V pro technologické zařízení
- ochranné pospojení předmětů
- motorový spotřebič vzt
- podružný rozvaděč

LEGENDA SVÍTIDEL:

- Svítidlo SITECO, Monsun, 1x T16/840, 49W, IP65
- Svítidlo SITECO, Monsun, 2x T16/840, 35W, IP65
- Svítidlo SITECO, MIRA, podhledové, 4x T16/840, 14W, IP20/50
- Svítidlo SITECO, FR200, 2x T26/840, 36W, IP65
- Svítidlo SITECO, Silluette, 2x T16/840, 54W, IP50
- Svítidlo SITECO, Ledvalux L, 1x LED4000K, 11W, IP20
- Nouzové svítidlo, s dobou svícení 1hodina, IP20
- Nouzové svítidlo s piktogramem, 1W LED s dobou svícení 1hodina, IP40

LEGENDA SLABOPROUDU:

- Dvouzásuvka strukturované kabeláže RJ45 cat.5e
- Televizní zasuvka
- Místní rozhlas - podhledový reproduktor
- Místní rozhlas - nástěnný(skříňkový) reproduktor

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Parametry místnosti			Povrchová úprava			Poznámka
		Plocha [m²]	Obvod [m]	Výška [m]	Podlaha	Stěny	Strop	
1,01	MALÁ FOYER	49,74	28,64	3,50 (2,99)	ALTRO	OPRAVA OMÍTKY 40%, NOVÝ ŠTUK 100%, MALBA / OBKLAD	OPRAVA OMÍTKY 30%, NOVÝ ŠTUK100% / SKLADANÝ MINERÁLNÍ PODHLED, VÝMALBA	ROZDÍLNÉ ÚROVNĚ PODHLEDŮ
1,02	JÍDELNA	448,24	105,46	3,50	ALTRO	OPRAVA OMÍTKY 40%, NOVÝ ŠTUK 100%, MALBA / LAMINÁT, OBKLAD	SKLADANÝ MINERÁLNÍ PODHLED/MALBA	-
1,03	UČITELSKÝ KLUB	55,23	31,55	3,50	ALTRO	OPRAVA OMÍTKY 40%, NOVÝ ŠTUK 100%, MALBA / LAMINÁT, OBKLAD	SKLÁDANÝ MINERÁLNÍ PODHLED/MALBA	-
1,04	SOC. ZAŘÍZENÍ	9,47	12,38	2,99	ALTRO VČ. H.L. STĚRKY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA/ KER. OBKLAD	OPRAVA OMÍTKY 30%; NOVÝ ŠTUK 100%; VÝMALBA	-
1,05	PŘEDSÍŇ	49,46	59,94	3,00	ALTRO VČ. H.L. STĚRKY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA/ KER. OBKLAD	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,06	ŠATNA	21,46	26,09	4,00	ALTRO	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,07	KANCELÁŘ VEDOUCÍ	11,23	13,74	3,00	ALTRO	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	VESTAVĚNÉ PATRO
1,08	KANCELÁŘ	11,39	13,74	3,00	ALTRO	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	VESTAVĚNÉ PATRO
1,09	SOC. ZAŘÍZENÍ M.	5,61	9,51	3,00	ALTRO VČ. H.L. STĚRKY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA/ KER. OBKLAD	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,10	SOC. ZAŘÍZENÍ Ž.	5,26	9,50	3,00	ALTRO VČ. H.L. STĚRKY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA/ KER. OBKLAD	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,11	SKLAD POMEJÍ	6,73	11,75	3,00	EPOX. STĚRKA R9 VČ. H.L STĚRKY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA/ KER. OBKLAD	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,12	ÚKLID	1,55	5,27	3,00	ALTRO VČ. H.L. STĚRKY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA/ KER. OBKLAD	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,13	SKLAD DKP	3,07	7,03	3,00	ALTRO	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,14	SKLAD SAPONÁT	3,50	7,58	3,00	ALTRO	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,15	CHLADÍCÍ BOXY	10,51	13,41	3,00	EPOX. STĚRKA R9 VČ. H.L STĚRKY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA/ KER. OBKLAD	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,16	PŘÍPRAVNA M.a V.	13,39	15,30	3,00	ALTRO VČ. H.L. STĚRKY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA/ KER. OBKLAD	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,17	SKLAD ZELENINY	7,80	14,26	3,00	ALTRO VČ. H.L. STĚRKY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA/ KER. OBKLAD	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,18	HRUBÁ PŘÍPRAVNA Z.	10,38	15,19	3,00	ALTRO VČ. H.L. STĚRKY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA/ KER. OBKLAD	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,19	SUCHÝ SKLAD	20,62	18,73	3,00	ALTRO	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,20	VARNA	110,49	44,31	3,00	ALTRO VČ. H.L. STĚRKY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA/ KER. OBKLAD	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,21	MYTÍ STOL. NÁDOBÍ	25,60	20,60	3,00	ALTRO VČ. H.L. STĚRKY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA/ KER. OBKLAD	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-
1,22	MYTÍ KUCH. NÁDOBÍ	13,27	15,27	3,00	ALTRO VČ. H.L. STĚRKY	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ/ MALBA/ KER. OBKLAD	SDK HLADKÝ PODHLED/MALBA	-

Celková plocha [m²]: 894,00

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

- tento stavební výkres je výkresem skutečného stavu existující budovy a vznikl za pomocí existujících plánů a fotografií a následně byl okótován, hodnoty zde uvedené mohou být zatíženy nevyhnutelnou chybou, kótování je zejména pro potřeby rozpočtu
- veškeré práce provádět dle platných čsn a technologických pravidel za dodržení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
- pokud dojde při provádění prací k nejasnostem, či nepředvídatelným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k posouzení, resp. upřesnění postupu prací
- při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí.
- před zahájením bouracích prací bude odpojen v rekonstruovaném prostoru přívod el. energie, uzavřen přívod vody
- před započetím realizace nutno revidovat projekt s ohledem na konkretního dodavatele technologie zejména pak velikosti a pozice prostupů pro rozvody instalací k jednotlivým spotřebičům

Úroveň ±0,000 = 286,30 m.n.m. Bpv (podlaha 1.NP - foyer)

NÁZEV STAVBY:

Rekonstrukce stravovací zařízení ZŠ Na Slovance

Bedřichovská 1, čp.1960, k.ú. Liberec, Praha 8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Bořek Votava	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: VIADIMOS, VIADIMOS a.s., www.viadimos.eu, Bohdalecká 1498/25, 101 00 Praha 10	ZODP. PROJEKTANT: Ing.Karel Havlíček; PROJEKTANT: Petr Havlíček	SPRACOVATEL ČÁSTI: PETR HAVLÍČEK, PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRO A SLABOPROUD, HORÁČKOVA 1217/25, 140 00 PRAHA 4, TEL.: 222 96 91 74 , 602/66 57 95

INVESTOR: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2016.02	REVIZE: .	MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1:100
	DATUM: 10.2016	DATUM REVIZE: .	POČET FORMÁTŮ: ----

OBJEKT: SO1 - STRAVOVADLO	STUPEŇ DOKUMENTACE: Dokumentace pro stavební povolení	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.4-02, D.1.4.5-02	ČÍSLO PARE:
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika, D.1.4.5. Elektronické komunikace			
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV			