

Přístavba objektu k ZŠ Ústavní, Praha 8, Bohnice, Hlivická 400/1, stavebník
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

Vyjádření odd. dopravních staveb:

- Předložená PD pro společné územní a stavební řízení výše uvedené stavby je datována 11/2017, je tedy v režimu „PSP“.
- Předmětem navrhované přístavby ke stávajícímu objektu ZŠ je školní družina.
- Z hlediska dopravy v klidu se jedná o čistý přírůstek PS pro nově navrhovanou HPP přístavby o velikosti 596,5 m².
- Nutno doplnit výpočet dopravy v klidu pro navrhovanou funkci školní družiny zpracovaný podle přílohy č. 2 „PSP“ s použitím základního ukazatele 1 PS/250 m² HPP pro účel užívání „5a) školství“ a přepočtem podle přílohy č. 3 „PSP“ pro zónu 06, ve které se stavba nachází.
- Podle výsledku tohoto výpočtu nutno navrhnout příslušný počet PS jako součást stavby a na pozemku stavby.
Řešení dopravy v klidu pro nově navrhovanou funkci školní družiny nesmí být navrženo na úkor stávající dopravy v klidu pro jiné stávající funkce v areálu ZŠ.
Tuto skutečnost nutno v PD prokázat.
Do celkové situace stavby nutno doplnit a okótovat veškerá stávající PS v areálu a návrh nových PS pro přístavbu školní družiny. Z celkového počtu PS musí být vyhrazen příslušný počet PS pro vozidla přepravující osoby s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhl. 398/2009 Sb.
- Lze použít ustanovení § 32 odst. 3 „PSP“ týkající se případného snížení počtu návštěvnických stání s ohledem na jejich vzájemnou zastupitelnost, neboť se i v tomto případě jedná o soubor staveb s kombinací více účelů užívání (doprava v klidu slouží pro veškerý provoz školy - učitelé, rodiče žáků, další zaměstnanci atd.)
Režim užívání těchto „sdílených parkovacích stání“ musí být v PD řádně odůvodněn a podrobně popsán.

4.12.2017 Z. Melicharová

