



Váš dopis č. j.: -
Ze dne: 29. 8. 2017
Naše č. j.: HSHMP 43807/2017
Sp. zn.: S-HSHMP 43807/2017
Vyřizuje: Andrea Röslerová
Tel.: +420 281 000 449
E-mail: andrea.roslerova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 27. 10. 2017

ATELIER TECL s.r.o.
Grohova 51
602 00 Brno

IČO: 283 20 816

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Přístavba základní školy Ústavní, na pozemku parcelní číslo 590/1, Hlivická 400/1, Praha 8 - Bohnice“

Na základě žádosti firmy ATELIER TECL s.r.o., Grohova 51, 602 00 Brno, IČO: 283 20 816, doručené dne 29. 8. 2017 a doplněné dne 10. 10. 2017, pod č.j.: 51878/2017, posoudil orgán ochrany veřejného zdraví - Hygienická stanice hl. m. Prahy, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Přístavba základní školy Ústavní, na pozemku parcelní číslo 590/1, Hlivická 400/1, Praha 8 – Bohnice“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „Přístavba základní školy Ústavní, na pozemku parcelní číslo 590/1, Hlivická 400/1, Praha 8 – Bohnice“

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:

Zajistěte, že během stavební činnosti bude ve venkovním chráněném prostoru nejbližší obytné zástavby dodržen hygienický limit hluku z výstavby (v době od 7,00 do 21,00 hod. $L_{Aeq,T} = 65$ dB, v době od 6,00 do 7,00 hod. a od 21,00 do 22,00 hod. $L_{Aeq,T} = 50$ dB), ve vnitřním chráněném prostoru školy $L_{Aeq,T} = 55$ dB.

Odůvodnění:

Dne 29. 8. 2017 byla orgánu ochrany veřejného zdraví předložena projektová dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení na výše uvedenou akci, která byla na základě výzvy ze dne 15. 9. 2017, pod č.j.: 47394/2017, dne 10. 10. 2017 doplněná o výpočet denního osvětlení 5ti učeben, sborovny a chodby.

Předloženou projektovou dokumentaci zpracovala firma ATELIER TECL s.r.o., Grohova 51, 602 00 Brno, IČO: 283 20 816, v červenci 2017.

Předmětem projektové dokumentace je realizace přístavby k základní škole Ústavní. Jedná se o 5 učeben pro využití školní družiny se zázemím (hyg. zařízení pro žáky, hyg. zařízení pro pedagogy, úklidová komora a 2 skladové prostory) a sborovna. Počet žáků: max. 150, počet pedagogů: 5.

Školní družina je navržena jako jednopodlažní objekt s plochou střechou půdorysového taru L. Provozně navazuje přímo na vstup stávající budovy. Přístup ze stávajícího objektu školy je umožněn spojovacím krčkem, za kterým je umístěna hlavní chodba. Z chodby jsou vstupy do jednotlivých učeben, sborovny a hyg. zařízení.

Rozměry učeben (62 m²/učebnu). V každé učebně je instalováno umyvadlo s tekoucí pitnou studenou vodou. Počet zařizovacích předmětů na hyg. zařízení pro žáky: pro dívky – 4 WC kabiny, v předsínce 4 umyvadla, hyg. kabina – 2x umyvadlo, 2x bidet; pro chlapce – 1 kabina WC, 4 pisoary, v předsínce 4 umyvadla. Dále je odděleně řešeno bezbariérové WC s umyvadlem, oddělené hyg. zařízení pro personál – WC kabinka, v předsínce umyvadlo a úklidová komora s instalovanou výlevkou.

Většina prostor je větrána přirozeně okny, nucené odvětrání je zajištěno na hyg. zařízení pro personál, bezbariérové WC.

Výplně okenních otvorů jsou navrženy z hliníkových profilů se zasklením izolačními trojskly, vnitřní parapety budou hliníkové. Jižní prosklené plochy budou opatřeny hliníkovými žaluziemi. Okna mají zajištěno otevírání dostupné z podlahy.

Ve stropní konstrukci jsou navrženy otvory pro světlovody.

Podlahy místností budou tvořeny z vinylu a keramické dlažby, stěny budou omítnuty vápenocementovými omítkami. Stěny v místnostech hyg. zázemí budou opatřeny keramickými obklady do min. výšky 2 m.

Vytápění přístavby bude napojeno na rozvody ve stávajícím objektu ZŠ Ústavní, otopné plochy budou řešeny deskovými otopnými tělesy. Ohřev teplé vody bude zásobován stávajícím ohřevem z objektu ZŠ, na který bude teplá voda napojena.

Součástí projektové dokumentace je výpočet denního osvětlení 5 ti učeben, sborovny a spojovací chodby, kterou zpracoval Ing. Miroslav Lepka, ENVING s.r.o., Staňkova 557/18a, 602 00 Brno, v září 2017. Pobytové místnosti mají zajištěno vyhovující denní osvětlení pro trvalý pobyt a provádění prací s charakteristikou zrakové činnosti třídy IV.

Umělé osvětlení místností bude řešeno v souladu s ČSN EN 12464-1. Doloženo v Příloze 1 – výpočet osvětlení.

Předpokládané zahájení stavby: 06/2018.

Předpokládané ukončení stavby: 06/2019.

Podmínka závazného stanoviska byla stanovena v souladu s požadavkem § 11,12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stanovená podmínka směřuje k dodržení hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti v souladu s § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Hlučné a prašné stavební práce musí být prováděny mimo provoz školy.

Výpočet denního osvětlení a výpočet umělého osvětlení ponecháno pro archivaci na pracovišti.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.



Mgr. Ivana Průšová
vedoucí oddělení dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever



Příloha: 1x Projektová dokumentace