

Váš dopis ze dne:

30.08.2017

Vyřizuje / telefon:

Ing. Ladislav Musílek / 267052961

Petr David

Voršílská 2085/3

110 00 Praha 1 Nové Město

V Praze dne 04.09.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení na akci "Přístavba ZŠ Ústavní", ul. Hlívická, Praha 8 - Bohnice, parc.č.590/1, 400/1

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení a stavební povolení na výše uvedenou stavbu.

Požadovaný příkon elektřiny pro objekt ve výši celkem $P_i = 29 \text{ kW}$ / $P_s = 19 \text{ kW}$ bude dodán ze stávající distribuční sítě 1 kV. Pro odběr se osadí před elektroměrem hlavní jistič **3 x 32 A**.

Objekt bude z přípojkové skříně připojen pouze jedním kabelem v majetku odběratele. Měření odběru se umístí v elektroměrovém rozvaděči na veřejně přístupném místě. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské energetiky, a.s., MM 501 "Technické podmínky připojení - část A - obchodní měření". Případné konzultace řeší útvar PREdi - oddělení netechnických ztrát, e-mail: podporasp@pre.cz, telefon 267053621, Na Hroudě 4/1492, Praha 10 - Vršovice.

Dle zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek, požádají koneční zákazníci o připojení a výši příkonu nového odběrného místa, nebo o zvýšení rezervovaného příkonu stávajícího odběrného místa, na předepsaných tiskopisech pro každý odběr samostatně v Zákaznickém centru PRE. Vyřízená žádost stanoví hodnotu hlavního jističe před elektroměrem a požadavek úhrady měrného podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREdistribuce, a.s. nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. Za dodržení ustanovení ČSN a platných norem zodpovídá projektant a odborná firma, realizující úpravy nebo stavbu.

Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy PREdistribuce, a.s. je nezbytné získat **Souhlas se zahájením výkopových prací**, bližší informace na webových stránkách PREdistribuce, a.s. (www.predistribuce.cz).

Toto vyjádření vydáváme pouze pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení (územního rozhodnutí) a nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdistribuce, a.s. k provádění výkopových prací.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem



Ing. Milan Válek

Vedoucí oddělení Rozvoj a obnova sítí

Kopie: S 24 100

Příloha: Projektová dokumentace

PREdistribuce, a.s.

Svornosti 3199/19a

150 00 Praha 5

31