



Váš dopis zn.

Ze dne 29. 8. 2017

Naše značka **PVK 49093/OTPČ/17**

Vyřizuje Ing. Tomáš Milaberský
Operativní útvar provozního ředitele
Dykova 3, Praha 10

Tel. / fax 221 501 122

E-mail tomas.milabersky@pvk.cz

Datum 6. 9. 2017

Vážený pán

Petr David

Voršílská 2085/3

110 00 Praha 1

Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na akci: Přístavba základní školy Ústavní, Hlivická 400/1, parc.č. 590/1, k.ú. Bohnice, Praha 8

Místo stavby: Hlivická 400/1, parc. č. 590/1, k.ú. Bohnice, Praha 8 - Bohnice

Stavebník: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace, U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8; IČO: 00639524

TČO: 301037 - 88

Předmětem předložené žádosti resp. projektové dokumentace je přístavba základní školy ústavní. Přístavba bude využívána jako školní družina. Objekt přístavby je navržen v areálu základní školy Ústavní. Veškeré změny napojení nové budovy jsou v rámci vnitřních rozvodů školy. Současná budova školy je napojena na vodohospodářskou infrastrukturu v provozování PVK a.s. Vodovodní a kanalizační přípojka přivedeny ke škole a zůstávají beze změn. Uvedená stavba nebude svým rozsahem zasahovat do zájmů PVK.

Vzhledem k tomu, že navržený objekt je již napojen na stávající přípojky, není PVK, jako provozovatel vodohospodářské infrastruktury na území hl. m. Prahy, účastníkem územního a stavebního řízení, protože neprovádí kontrolu staveb vnitřních instalací vodovodů a ani jí to dle příslušných právních předpisů nepřísluší.

Za posouzení dostatečné kapacity stávající vodovodní a kanalizační přípojky a vnitřního vodovodu a kanalizací s ohledem na potřebu vody a odvádění odpadní vody do/z celého objektu včetně tlakových poměrů zodpovídá projektant, který případně navrhne rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky.

Upozorňujeme na dodržení ČSN EN 806 – Vnitřní vodovody, ČSN EN 12056 – Vnitřní kanalizace a dalších doplňujících norem a vyhlášek.

Z pohledu provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu s předloženou žádostí a její realizací souhlasíme.

Část projektové dokumentace jsme si ponechali pro služební účely.

S pozdravem

Ing. Michal Vyskočil
manažer operativního útvaru
provozního ředitele

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971/1
Úsek provozního ředitele
739