



**p. Petr David
Voršilská 2085/3
110 00 Praha 1**

Vaše zpráva č.j.:

Naše značka: 4542/17/2/02

V Praze dne: 11.10.2017

Vyřizuje: Ing. J. Horský/230

„Přístavba základní školy Ústavní“ – Praha 8 - Bohnice

Projekt pro územní řízení a stavební povolení

Stavebník: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování nového objektu v areálu stávající ZŠ Ústavní na pozemku parc.č. 590/1 v k.ú. Bohnice při ulici Lodžská a Hlivická. Jedná se o přístavbu školní družiny.

K odkanalizování nového objektu a jeho zásobování pitnou vodou bude zajištěno prostřednictvím stávajícího areálového rozvodu.

Předmětná stavba se nachází v kanalizačním povodí ÚČOV.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl.m. Prahy souhlasí s následujícími podmínkami a připomínkami:

- Předložená projektová dokumentace neřeší nakládání se srážkovými vodami, viz. znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zejména se zněním §5:
(3) Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem.
- Žádáme, aby konkrétní řešení nakládání se srážkovými vodami bylo zahrnuto v dokumentaci předkládané na příslušný stavební úřad s žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení k předmětné stavbě.

Projektovou dokumentaci si ponecháváme pro služební potřebu.

Toto vyjádření má platnost jeden rok ode dne jeho vydání.

S pozdravem

Ing. Julie Nováková

**PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.**
oddělení divize rozvoje
Žatecká 2/110, 110 01 Praha 1
DIČ: CZ25656112
Tel.: 251 170 225

-201-

Co: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.