

p. Petr David
Voršilská 2085/3
110 00 Praha 1

Vaše zpráva č.j.:

Naše značka: 3803/18/2/02

V Praze dne: 17.8.2018

Vyřizuje: Ing. J. Horský/230

„Přístavba základní školy Ústavní – vsakovací objekt“ – Praha 8 - Bohnice

Projekt pro územní řízení a stavební povolení

Stavebník: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování nového vsakovacího objektu v areálu stávající ZŠ Ústavní na pozemku parc.č. 590/1 v k.ú. Bohnice při ulici Lodžská a Hlivická. Jedná se návrh vsakovacího tělesa o objemu cca 21 m³ pro potřeby odvodnění dešťových vod z přístavby školní družiny.

Bezpečnostní přepad ze vsakovacího objektu bude zaústěn do stávajícího areálového rozvodu kanalizace.

Předmětná stavba se nachází v kanalizačním povodí ÚČOV.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl.m. Prahy souhlasí s následujícími podmínkami a připomínkami:

- Vody odváděné do systému kanalizace pro veřejnou potřebu musí svým charakterem splňovat platné limity Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha.
- Vzhledem k tomu, že je srážková voda dále zasakována, určí podmínky pro kvalitu a kvantitu zasakovávaných vod stavební úřad příslušné MČ.
- Požadujeme, aby návrh vsakovacích objektů byl proveden v souladu s ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

Projektovou dokumentaci vracíme zpět.

Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne jeho vydání.

S pozdravem


Ing. Julie Nováková
Žatecká 2/110, 110 01 Praha 1
IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112
-201-

Co: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.