


| RZ 3 - 0.NP (13) qp=40.0 °C ts=29.0 °C dt=11.0 K   |              |              |                    |                  |             |            |           |               |                |                |            |  |
|--|--------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|------------|-----------|---------------|----------------|----------------|------------|--|
| H=10742 Pa Tc=16317 W Mh=21.5 l/min dPmax=10739 Pa |              |              |                    |                  |             |            |           |               |                |                |            |  |
| Číslo zkušiny                                      | Místnost     | Zóna (číslo) | Plocha otvoru (m²) | Výkon otvoru (W) | Rozetě (mm) | oděra (mm) | tlak (Pa) | Taková (Pa)   | Rychlost (m/s) | Průtok (l/min) | Nást. vlna |  |
| 1  | 0.78 - jedná | P2.2         | 16.3               | 533              | 200         | 103.6      | 105       | 7.66 (7.27)   | 0.31           | 1.7            | 2.52       |  |
| 2  | 0.78 - jedná | P2.2         | 16.3               | 548              | 200         | 118.2      | 11.2      | 10.07 (10.52) | 0.31           | 1.7            | 2.52       |  |
| 3  | 0.78 - jedná | P2.2         | 16.3               | 545              | 200         | 118.2      | 11.3      | 10.07 (10.52) | 0.33           | 1.9            | 3.20       |  |
| 4  | 0.78 - jedná | P2.2         | 16.3               | 545              | 200         | 118.2      | 11.3      | 10.07 (10.52) | 0.33           | 1.9            | 3.20       |  |
| 5  | 0.78 - jedná | P2.2         | 14.3               | 515              | 200         | 88.2       | 10.5      | 5.10 (5.15)   | 0.19           | 1.5            | 2.25       |  |
| 6  | 0.78 - jedná | P2.2         | 14.3               | 515              | 200         | 88.2       | 10.5      | 5.10 (5.15)   | 0.19           | 1.5            | 2.25       |  |
| 7  | 0.78 - jedná | P2.2         | 16.7               | 556              | 200         | 121.6      | 11.3      | 10.10 (10.74) | 0.24           | 1.9            | 6.00-0.47  |  |
| 8  | 0.78 - jedná | P2.2         | 16.7               | 556              | 200         | 121.6      | 11.3      | 10.10 (10.74) | 0.20           | 1.9            | 4.30       |  |
| 9  | 0.78 - jedná | P2.2         | 16.7               | 556              | 200         | 121.6      | 11.3      | 6.20 (6.25)   | 0.24           | 1.9            | 4.30       |  |
| 10   | 0.78 - jedná | P2.2         | 15.1               | 566              | 200         | 80.8       | 10.5      | 3.40 (3.45)   | 0.17           | 1.4            | 2.25       |  |
| 11   | 0.78 - jedná | P2.2         | 15.1               | 566              | 200         | 80.8       | 10.5      | 3.40 (3.45)   | 0.17           | 1.4            | 2.25       |  |
| 12   | 0.78 - jedná | P2.2         | 15.1               | 566              | 200         | 108.2      | 10.5      | 6.30 (6.35)   | 0.21           | 1.6            | 2.25       |  |
| 13   | 0.78 - jedná | P2.2         | 15.1               | 566              | 200         | 108.2      | 10.5      | 6.30 (6.35)   | 0.21           | 1.6            | 2.25       |  |

**ZSJed M 1:16**  
**0.78 - Jídelna, 0.62 - Kancelář:**  
 1. - Vinyli 3 mm : (3 mm)  
 2. - Baumit Alpha\* 60mm : (60 mm)  
 3. - Systémová deska VARICNOVA\* 11 mm : (11 mm)  
 4. - Min. vlna (kročejová iz) 35mm : (35 mm)  
 5. - TI EPS 120mm : (120 mm)  
 6. - Beton hutný - 2300 300mm : (300 mm)



|   |  |
|---|--|
| <b>PŘÍSTAVBA TĚLOCVINY, SKLON JÍDELNY A KUCHYNĚ<br/>         LYČOVÝ NÁM. 6 / 460, PRAHA 8</b> |  |
| Stavětelek  | Seminářská projektová<br>společnost megastudio Pícha 8, p.o. |
| Gen. projektant   | Architektonický atelier Alšš, s.r.o.<br>Chrástná 65, Praha 4 |
| <b>Alšš</b>   | Ing. arch. Jan Opácel<br>Ing. arch. Lukáš Voříšek            |
| Část  | D.1.4.1 Vystupní   |
| Projektant  | Architektonický atelier Alšš, s.r.o.<br>Chrástná 65, Praha 4 |
| Vypracoval  | Ing. Jiří Šimeček  |
| Vákes   | Doklad 1_PP  |
| Č. výkresu  | D.1.4.1.2  |
| Měřítko   | 1/50   |
| Datum   | 12/17_R07/24   |