

LEGENDA KABELOVÉ PŘÍPRAVY PRO KUCHYNSKOU TECHNOLOGII

KABELOVÁ SMÍŠKA ZE STANDARDNÍ KULATÉ KHRABICE, PRŮMĚR 68

KABELOVÁ SMÍŠKA VYVEDENÁ Z TRUBKY

MĚŘÍCI BOD VYVEDENÝ SAMOSTATNĚM KABLEM FTP

KABEL, FTP CAT6a LSZH

ZNAČENÍ PRÁVO : PB x/xx/x

ČÍSLO LINKY

PORÁDČÍ ČÍSLO

TYP PŘÍKRY

Typ zařízení, které je uvedeno písmenným kódem v popisu přípojného bodu:

A. Smýčka vyvedená ve výšce 1,7 - 2 m do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi.
Volný konec 0,5m.
B. Smýčka vyvedená nad stropem boxu z trubky ve zdi nebo ze stropu. Volný konec 5m.
C. Smýčka vyvedená do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi, průměr 68mm.
Krabice umístěna vedle zásuvky určené pro napájení zařízení. Pokud je vývod realizován z podlahy, pak je smýčka vyvedena z trubky v místě ostatních vývodů pro připojení dané technologie. Volný konec 3m.
D. Smýčka vyvedená do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi, průměr 68mm.
Volný konec 0,5m. Krabice umístěna vedle zásuvky určené pro napájení zařízení.
E. Smýčka vyvedena z trubky v místě ostatních vývodů připojení dané technologie (volněke podlahou).
V případě vyvedení na zdi, zakončit trubku standardní přístrojovou kulatou krabicí do zdi - průměr 68mm. Volný konec kabelových vývodů 3m.
I. Provedení stejné jako u typu E, ale samostatný kabel ke každému řádku.
V. Smýčka vyvedena ve výšce 1,7 - 2m z trubky ve zdi. Volný konec 0,5m.

Rozvody budou prioritně vedeny podhledy a k jednotlivým technologiím svedeny chráničkou ve zdi. Chráničkou ve zdi budou svedeny i k drážkám v podlaže a vyvedeny s ostatními vývody k dané technologii. Kabely v podlahách chránit trubkami s vyšší odolností a dalším ochrannou / bezpečnostní záklon apod. tak, aby nedošlo k poškození tržeb.
Všechny boxy budou připojeny přímo z podhledu přechodkou ve stropu boxu - řeší dodavatel HACCP.
Kabely pro monitoring HACCP budou vyvedeny v místech napájecích kabelů pro monitoringová zařízení tak, aby nedošlo k jejich zatažení společně.
Případně budou vyvedeny instalacími krabicí vedle zásuvky 230V, která je určena pro danou technologii - koordinovat se silniroprodem.
Provedení kabeláže bude respektovat Požární bezpečnostní řešení stavby.

PŘÍSTAVBA A JIŽNÍ ČÁST CHODBY ZÁPADNÍHO KŘÍDLA, MĚŘÍTKO 1:50