



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 742908/2024/01
OVZ/2024/0025

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 222805621

V Praze dne:
14. 11. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. IV. (doplnění Dotazu č. 33)

Vážení,
zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. IV. (doplnění) na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Přístavba Základní školy Ústavní, Hlivická 400/1, Praha 8 - Bohnice“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle ust. § 53 ZZVZ
Typ zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2024/0025
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html

Zadavatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo:	U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00639524
Ředitel:	Ing. Stanislav Hladiš

Zástupce zadavatele:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybpd2

Dotaz č. 33

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. II ze dne 30.10.2024 v odpovědi na dotaz č. 11 je uvedeno: "..... Ve výkazu výměr byly u jednotlivých výplní otvorů odstraněny specifikace, že se jedná o plastové výrobky."

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2
e-mail: posta@praaha8.cz

Ve výpisu prvků 501_PSV_ustavni, jenž je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. III ze dne 11.11.2024, je u každé jednotlivé pozice název buď PLASTOVÉ OKNO (případně i u dveří, které jsou nazvány jako DVEŘE PLASTOVÉ), ovšem samotná specifikace „MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA“ Hliník, barva/odstín přeškrtnuté, bez uvedení nároku na POŽÁRNÍ ODOLNOST. Přičemž v aktualizovaném VV, který je přílohou vysvětlení č. II, je popis položek oken bez materiálového řešení, ale je v něm uvedena barva RAL bílá.

Má účastník tedy cenit plast v barvě bílé, nebo plast s povrchovou úpravou hliník – aluclip nebo se jedná o plastový profil s imitací hliníku anebo se jedná o kompletní hliníková okenní rámy? Co je tedy přesným požadavkem zadavatele?

Celou problematiku komplikuje neuvedení specifikace POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, tedy uvedené výplně nemusí splňovat žádné podmínky požární odolnosti?

Dále není možné technologicky splnit požadavky u protipožárních dveří, které budou zároveň splňovat $U_w 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, při využití nejlepší dostupné technologie na trhu je možné splňovat hodnoty $U_w 2,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (viz D11 VNITŘNÍ DVEŘE PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, OTVÍRAVÉ A FIX - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DPI - C)

Žádáme o přesné určení specifikace výplní otvorů a opravu Tab PSV a VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 33

Specifikace ve výpisu prvků 501_PSV_ustavni_13.11., který přikládáme, je v souladu s výkazem výměr, prosím neopomeňte červeně zvýrazněný Změnový list na straně 1 Výpisu výplní otvorů. Požární odolnost musí být dodržena a účastník je povinen oceňovat Výkaz Výměr se zohledněním všech částí Projektové dokumentace, tedy i PBR, jež je nedílnou součástí dokumentace. Jejich nenastudování, či nezohlednění v ocenění položek může být posuzováno institutem nepřiměřeně nízké ceny.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

Příloha:

Výpis výplní otvorů (Změnový list – aktualizace projektu 13.11.2024)