



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 786413/2024
OVZ/2024/0035

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 222805621

V Praze dne:
26. 11. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. III.

Vážení,
zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. III. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, ZŠ Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8 - Karlín“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Typ zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2024/0035
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html

Zadavatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo:	U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00639524
Ředitel:	Ing. Stanislav Hladiš

Zástupce zadavatele:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybp2

Dotaz č. 1

-• Ve výkaze výměr, list D.1.4.5.A – Silnoproud, na řádku 391 – Rozvaděč pro umístění tlačítek pro ovládání světel a oken v tělocvičně – 1 ks – Chápeme správně, že se jedná pouze o prázdnou skříň? Pokud se má cena položky skládat i z tlačítek, prosíme o doplnění PD o specifikaci tlačítek.

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybp2
e-mail: posta@praaha8.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

Ano, dodavatel chápe správně jedná se o prázdnou skříň, do které se umístí vyznačená tlačítka – viz půdorys 1.NP.

Dotaz č. 2

• *Ve výkaze výměr, list D.1.4.5.A – Silnoproud, na řádce 376 – Řídící jednotka (SLAVES) – 5 ks – žádáme o upřesnění, k čemu bude řídící jednotka sloužit.*

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2

Řídící jednotka slouží pro otvírání oken v tělocvičně – viz půdorys 2.NP.

Dotaz č. 3

• *Ve výkaze výměr, list D.1.4.5.A – Silnoproud, na řádce 399 – Bateriová jednotka NO + baterie vč. Krytu EW90, P90, EI90, DPIS, IP54 – 1 ks – Žádáme o specifikaci o jaký typ baterie se jedná (kapacita, minimální doba zálohy, proud, atd.).*

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3

CBS – 1000/600/305mm, 7“ ovládací dotykový panel na dveřích CBS, IP21, doba zálohy 60minut, 4ks výstupních modulů 2x 3A(8okruhů), nabíječka 1,7A, bateriový set 12V/12Ah, požárně odolná skříň EI60 včetně ventilace.

Dotaz č. 4

• *Ve výkaze výměr, list D.1.4.5.A – Silnoproud, na řádce 467 – Čidlo pro termostat umístěný v rozvaděči (střešní gule) – 1 ks – Žádáme o specifikaci, k jakému typu termostatu jsou čidla určeny.*

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4

Čidlo určené pro termostat 230V, spínaný proud 10A/250V, délka kabelu pro teplotní čidlo je 4m, propojit s ovládacím kabelem od stykače (TWT3528 – referenční typ, který je možné nahradit jiným výrobkem shodných vlastností)

Dotaz č. 5

• *Ve výkaze výměr, list D.1.4.6 – Slaboproud, na řádce 304 – Zásuvka 2 x konektor, včetně masky – 2 ks – Žádáme o upřesnění typu zásuvky.*

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 5

Speciální typ zásuvky pro kabel speacon od reproduktorů. Ve specifikaci je uvedeno 2 x dvojitá zásuvka, přesně jde 4 x jednoduchou (2 x jednoduchá v místě napojení zesilovače a 1 x jednoduchá u každého reproduktoru). Referenční dodavatel Dexon vyrábí tyto zásuvky v designu ABB Tango, v případě použití jiného typu reproduktorů nebo jiné zásuvkové řady, které je možné s podmínkou shodných vlastností výrobků, je třeba zásuvku složit ze záslepky příslušné řady a konektoru speacon zalepeného kvalitním lepidlem do této záslepky.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb