



Legenda miestností	
Ozn.	Miestnosť
A.101	Zádvieří - vstup klientů
A.102	Přijímací místnost
A.103	Sklad
A.104	Spojovací chodba - dovoz stravy
A.105	Úklidová komora
A.106	Šatna klientů + chodba
A.107	WC s asistencí
A.108	Předšlín WC
A.109	WC
A.110	Předšlín WC
A.111	WC
A.112	WC s asistencí a sprchou
A.113	Odpočívárna klientů
A.114	Sklad
A.115	Šatna zaměstnanců
A.116	Chodba
A.117	Předšlín - umývárna
A.118	WC zaměstnanci
A.119	Sprcha zaměstnanci
A.120	Předšlín zaměstnanecký vstup
A.121	Denní místnost zaměstnanců
A.122	Denní místnost klienti II
A.123	Kuchyňka a jídelna stacionáře
A.124	Denní místnost klienti I
A.125	Terasa

	SVÍTLIDLO LED DO PODHLEDU, PARABOLICKÁ MŘÍŽKA, 30W, 3563lm, 3000K
	SVÍTLIDLO LED DO PODHLEDU, PARABOLICKÁ MŘÍŽKA, 46W, 5130lm, 3000K
	SVÍTLIDLO LED DO PODHLEDU, OPALOVÝ KRYT, 36W, 4001lm, 3000K
	SVÍTLIDLO LED PŘÍSAZENÉ TRUBICOVĚ, d.1200mm, 20W, 1900lm, 3000K
	SVÍTLIDLO LED PŘÍSAZENÉ, PRŮM. 400mm, OPALOVÝ KRYT, 34W, 3200lm, 3000K
	SVÍTLIDLO LED PŘÍSAZENÉ, PRŮM. 400mm, OPALOVÝ KRYT, 34W, 3200lm, 3000K NOUZOVÝ OKRUH 1h
	SVÍTLIDLO LED PŘÍSAZENÉ, PRŮM. 400mm, OPALOVÝ KRYT, 34W, 3200lm, 3000K STIMULAČNÍ PŘEDRADNÍK
	SVÍTLIDLO LED PŘÍSAZENÉ, PRŮM. 400mm, OPALOVÝ KRYT, 34W, 3200lm, 3000K STIMULAČNÍ PŘEDRADNÍK, NOUZOVÝ OKRUH 1h
	SVÍTLIDLO DOWNLIGHT LED, OPALOVÝ KRYT, 19W, 1728lm, 3000K
	SVÍTLIDLO DOWNLIGHT LED, OPALOVÝ KRYT, 19W, 1728lm, 3000K NOUZOVÝ OKRUH 1h
	SVÍTLIDLO DOWNLIGHT LED, OPALOVÝ KRYT, 40W, 3427lm, 3000K
	SVÍTLIDLO DOWNLIGHT LED, OPALOVÝ KRYT, 40W, 3427lm, 3000K NOUZOVÝ OKRUH 1h
	SVÍTLIDLO DOWNLIGHT LED, 19W, 2027lm, 3000K
	SVÍTLIDLO DOWNLIGHT LED, 20W, 3000K, SELV 24VDC
	SVÍTLIDLO LED 20W S POHYBOVÝM ČIDLEM PŘÍSAZENÉ NA ZEĎ, VENKOVNÍ PŘÍPOJENÍ, IP54
	SVÍTLIDLO NOUZOVÉ S VLASTNÍM ZDROJEM A PIKTOGRAMEM, 2x LED 1,7W, 199lm, 1h
	JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ 10A/230V
	OVLAĐAČ PRO STÍMÁNÍ 10A/230V
	SERVOVÝ PŘEPÍNAČ 10A/230V
	STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ 10A/230V
	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ 10A/230V
	TOTAL STOP
	ZÁSUJKA 230V,50Hz
	VÝVOD 1f
	VÝVOD 3f
	VENTILÁTOR 230V, 50Hz S DOBĚHEM
	STOUPACÍ VEDENÍ NAHORU
	STOUPACÍ VEDENÍ DOLU
	NOVÝ ROZVÁĐEČ PRO PATRO 1.NP
	NOVÝ ROZVÁĐEČ PRO PATRO 2.NP
	STÁVAJÍCÍ ROZVÁĐEČ SLABOPROUDU
	STÁVAJÍCÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁĐEČ OBJEKTU
	KARFÍOVÁ TRASA


$$\pm 0,000 = 301,04 \text{ BpV}$$

GENERALNÍ PROJEKTANT:  <b>ATELIER GENESIS</b> spol. s r.o. NAD KAZANOU 194/32, 171 00 PRAHA 7 –TROJA IČO: 64574652, DIČ: CZ-64574652 TEL: 222521830, 222518112 E-MAIL: GENESIS@ATELIERGENESIS.CZ		ZAKÁZKOVÉ Č.:  <b>270_3_4</b>	RAZÍTKO AUTORIZACE:  
PROJECTANT: Jan Bouška Projektce elektrotechnických zařízení tel. 603853713 e-mail: bouška@seznam.cz IČO: 75445841		ZAKÁZKOVÉ Č.:	
INVESTOR: GERONTOLOGICKÉ CENTRUM V PRAZE 8 ŠIMŮNKOVA 1600/5, PRAHA 8 – KOBYLISY, 182 00	HIP: AUTOR:	ING. ARCH. VÍT DUŠEK ING. ARCH. VÍT DUŠEK	
STAVBA: GERONTOLOGICKÉ CENTRUM ŠIMŮNKOVA ROZŠŘENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE	DATUM: STUPEŇ: Č. PŘÍK.	09/2022 DPS	
REVIZE: —	OBJEKT:		
PROJESE:	PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ČÁST DOK.:	JAN BOUŠKA JAN BOUŠKA <b>D.1.4.4</b>	
DOKUMENT:	MĚŘÍTKO FORMÁT: Č. DOKUMENTU:	1:50 12x A4 <b>04</b>	
SITUACE — PATRO 1.NP, PAVILON A			