

Výkaz výměr

Stavba : **Gerontocentrum Šimůnkova 1600**
 číslo a název SO: **Osvětlení a zásuvková instalace**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet
č.pol.	položky		jednotka	jednotek
1	2	3	4	5
		Rozváděče		
1		Rozváděč R4 - rozváděč systému M2000, Schrack v zapuštěném provedení šestiřadý typu 2U-18/100, obsahuje 4ks panelu š.138mm pro přístroje, 2ks krycího panelu š.138mm, dveře v protipožárním provedení EI30 DP1-S, rozměry: (š. x v. x h.) 590 x 915 x 100mm, IP30, RAL 7035	KUS	1,00
2		Rozváděč R-G2 - rozváděč systému M2000, Schrack v zapuštěném provedení pětiřadý typu 2U-16/100, obsahuje 3ks panelu š.138mm pro přístroje, 1ks krycího panelu š.184mm, 1ks krycího panelu š.138mm, dveře v protipožárním provedení EI30 DP1-S, rozměry: (š. x v. x h.) 590 x 825 x 100mm, IP30, RAL 7035	KUS	1,00
3		Rozvodnice potenciálového vyrovnání HOP typu 1809/UP, OBO Bettermann, montáž pod omítku, krabice s vylamovanými otvory pro vstup vedení, vč. víka, připojení 7x vodič do 25mm ² , 1x kruhový vodič Rd 8-10, 1x plochý vodič do FL30, rozměry: (š. x v. x h.) 250 x 220 x 67mm	KUS	2,00
4		Doplnění odpínače s vypínací cívkou v neměřené části rozváděče měření RM - odpínač BC160NT305-160-V, vypínací cívka SV-BC-X230	KUS	1,00
5		Doplnění jističe v rozváděči měření RM v měřené části č.2 - Motory - jistič 3x40A/B + sv. 5xRSA10 - přívod z rozváděče RAC-FV	KUS	1,00
6		Výměna stáv. jističe v rozváděči měření RM v měřené části č.3 - Světelný rozvod - jistič 3x32A/B + sv. 5xRSA10 - vývod do rozváděče R4	KUS	1,00
7		Výměna stáv. jističe v rozváděči R-G1- jistič 3x25A/B + sv. 5xRSA10 - vývod do R-G2	KUS	1,00
		Kabely		
8		Kabel CYKY-J 5x10	M	26,00
9		Kabel CYKY-J 5x1,5	M	40,00
10		Kabel CXKH-V(J) 3x1,5	M	226,00
11		Kabel CXKH-V(J) 5x1,5	M	196,00
12		Kabel CXKH-V(J) 5x2,5	M	142,00
13		Kabel CXKH-V(J) 3x2,5	M	948,00

Výkaz výměr

Stavba : **Gerontocentrum Šimůnkova 1600**
 číslo a název SO: **Osvětlení a zásuvková instalace**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet
č.pol.	položky		jednotka	jednotek
1	2	3	4	5
14		Kabel CXKH-V(J) 5x10	M	15,00
15		Kabel CXKH-V(O) 3x1,5	M	45,00
16		Kabel PRAFlaGuard 4x2x0,8	M	471,00
17		Kabel PRAFlaGuard FTP 4x2x0,8	M	526,00
18		Kabel CXKH-V 1x10z/ž	M	25,00
19		Vodič instalační CY 4mm ² , z/ž	m	20,00
20		Ukončení kabelů smršť. záklopkou do 4x25mm ²	ks	2,00
		Svítlidla		
21	A	SVÍTIDLO LED DO PODHLEDU, PARABOLICKÁ MŘÍŽKA, 30W, 3563lm, 3000K	KUS	6,00
22	B	SVÍTIDLO LED DO PODHLEDU, PARABOLICKÁ MŘÍŽKA, 46W, 5130lm, 3000K	KUS	15,00
23	C	SVÍTIDLO LED DO PODHLEDU, OPÁLOVÝ KRYT, 36W, 4001lm, 3000K	KUS	2,00
24	D	SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ TRUBICOVÉ, d.1200mm, 20W, 1900lm, 3000K	KUS	2,00
25	E	SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ, PRŮM. 400mm, OPÁLOVÝ KRYT, 34W, 3200lm, 3000K	KUS	13,00
26	E(N)	SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ, PRŮM. 400mm, OPÁLOVÝ KRYT, 34W, 3200lm, 3000K, NOUZOVÝ OKRUH	KUS	5,00
27	F	SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ, PRŮM. 400mm, OPÁLOVÝ KRYT, 34W, 3200lm, 3000K, STMÍVATELNÝ PŘEDŘADNÍK	KUS	15,00
28	F(N)	SVÍTIDLO LED PŘISAZENÉ, PRŮM. 400mm, OPÁLOVÝ KRYT, 34W, 3200lm, 3000K, STMÍVATELNÝ PŘEDŘADNÍK, NOUZOVÝ OKRUH 1h	KUS	5,00
29	G	SVÍTIDLO DOWNLIGHT LED, OPÁLOVÝ KRYT, 19W, 1728lm, 3000K	KUS	23,00
30	G(N)	SVÍTIDLO DOWNLIGHT LED, OPÁLOVÝ KRYT, 19W, 1728lm, 3000K, NOUZOVÝ OKRUH 1h	KUS	6,00
31	H	SVÍTIDLO DOWNLIGHT LED, OPÁLOVÝ KRYT, 40W, 3427lm, 3000K	KUS	9,00
32	H(N)	SVÍTIDLO DOWNLIGHT LED, OPÁLOVÝ KRYT, 40W, 3427lm, 3000K, NOUZOVÝ OKRUH 1h	KUS	6,00
33	I	SVÍTIDLO DOWNLIGHT LED, 19W, 2027lm, 3000K	KUS	2,00
34	J	SVÍTIDLO DOWNLIGHT LED, 20W, 3000K, SELV 24VDC	KUS	1,00
35	K	SVÍTIDLO LED 20W S POHYBOVÝM ČIDLEM PŘISAZENÉ NA ZEĎ, VENKOVNÍ PROVEDENÍ, IP54	KUS	2,00
36	P	SVÍTIDLO NOUZOVÉ S VLASTNÍM ZDROJEM A PIKTOGRAMEM, 2x LED 1,7W, 199lm, 1h	KUS	23,00

Výkaz výměr

Stavba : **Gerontocentrum Šimůnkova 1600**
 číslo a název SO: **Osvětlení a zásuvková instalace**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet
č.pol.	položky		jednotka	jednotek
1	2	3	4	5
		Přístroje		
37		Jednopolový vypínač	KUS	24,00
38		Ovladač pro stmívání	KUS	4,00
39		Střídavý přepínač	KUS	10,00
40		Křížový přepínač	KUS	8,00
41		Sériový přepínač	KUS	7,00
42		Tlačítko Total Stop	KUS	1,00
43		Spínač automatický se snímačem pohybu Tango, prahové osvětlení 1-1000lx, spoždění 5s-10min.	KUS	2,00
44		Zásuvka 230V	KUS	104,00
45		Zásuvka TV	KUS	2,00
46		Zásuvka PC	KUS	18,00
47		Zdroj SELV 24VDC	KUS	1,00
		Instalační materiál		
48		Krabice odbočná pod omítku	KUS	195,00
49		Svorky WAGO 5x2,5	KUS	195,00
50		Trubka ohebná PVC průměr 25mm	M	839,00
51		Trubka ohebná PVC průměr 63mm	M	40,00
		Hromosvod, uzemnění		
52		Drát FeZn prům. 8mm	M	50,00
53		Oddálený jímač v.2m vč. beton. podstavce	KUS	12,00
54		Svorka křížová, typ 251-8-10 St FT	KUS	13,00
55		Svorka spojovací, typ Rychlosvorka Vario 8-10 St FT	KUS	12,00

Výkaz výměr

Stavba : **Gerontocentrum Šimůnkova 1600**
 číslo a název SO: **Osvětlení a zásuvková instalace**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet
č.pol.	položky		jednotka	jednotek
1	2	3	4	5
		Domácí telefon		
56		SÍŤOVÝ NAPAJEČ ref.4830 V ROZV. R4	KUS	1,00
57		ZDROJ PRO ZÁMEK ref.4800 V ROZV. R4	KUS	1,00
58		ELEKTRICKÝ ZÁMEK (EZ) 12Vac BEFO 11211	KUS	1,00
59		VENKOVNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL VDS CITYLINE	KUS	1,00
60		DOMÁCÍ TELEFON ref.24517	KUS	2,00
61		ZVONKOVÉ TLAČÍTKO ZT2	KUS	2,00
		Zabezpečení		
62		Ústředna - JA-103KR - Ústředna s LAN bez GSM/GPRS komunikátoru, radiový modulem JA-111R, až 50 bezdrátových nebo sběrníkových periferií, až 50 uživatelů, až 8 sekcí, až 32 programovatelných PG výstupů, AKU až 2,6Ah	KUS	1,00
63		JA-114E - Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID včetně prvního ovládacího segmentu	KUS	1,00
64		Ovládací segment JA192E	KUS	9,00
65		JA-111M - Sběrníkový magnetický detektor otevření mini - bílý plast	KUS	1,00
66		JA-110A - Sběrníková siréna vnitřní	KUS	1,00
67		JA-112I - Sběrníkový optický indikátor sekce	KUS	3,00
68		JA-112J - Sběrníkové tísňové, nebo ovládací tlačítko	KUS	3,00
69		Schneider NU322620 Unica + NU7002P Unica + NU400220 Unica Pro - Krycí rámeček jednonásobný, Bílý Antibakteriální + krabice KU68 - Sběrníkové tísňové, nebo ovládací tlačítko + sběrníkový modul A-111H TRB	KUS	1,00
70		FAP2001 - Resetovací tlačítko + sběrníkový modul A-111H TRB	KUS	3,00

Výkaz výměr

Stavba : Gerontocentrum Šimůnkova 1600
číslo a název SO: Osvětlení a zásuvková instalace

[illegible]