



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 797687/2024
OVZ/2024/0035

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 222805621

V Praze dne:
04. 12. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. IV.

Vážení,
zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. IV. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, ZŠ Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8 - Karlín“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Typ zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2024/0035
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html

Zadavatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo:	U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00639524
Ředitel:	Ing. Stanislav Hladiš

Zástupce zadavatele:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybp2

Dotaz č. 1

• Ve výkaze výměr, list SO-03 – Zpevněné plochy, na řádcích 293 a 294 jsou položky – KV4 – krajník kamenný, žula, 8x20 a KV5 – krajník kamenný, žula, 10x30. Jedná se varianty řezané ze všech stran?

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

Ano, jedná se o krajníky řezané ze všech stran.

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybp2
e-mail: posta@praha8.cz

Dotaz č. 2

Ve výkaze výměr, list D.1.4.5.A – Silnoproud, na řádce 376 je položka – Řídící jednotka (SLAVES) – pro určení správného pohonu pro otevírání oken potřebujeme doplnit:

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2

Řídící jednotka (SLAVES) je určena pro ovládání integrovaných žaluzií. Položky O15a a O15b podle tabulky oken, křídla označena IŽ. Elektro viz 22_Rozvaděč RŽaluzie.

Napájení a ovládání elektropohonů, které otevírají okenní křídla, je řešeno v rámci 15_Rozvaděč RS1

Dotaz č. 3

♣ *Zdvih řetězu – 200, 300, 400, 500 mm?*

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3

Výklopná křídla s elektropohonem budou stavitelná ve dvou polohách – 30° pro ventilaci a 45° pro mytí ze zdvihací plošiny.

Dotaz č. 4

♣ *Napětí – 230V?*

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4

Elektropohony (otevírání) mají 230V.

Integrované žaluzie mají 24V.

Dotaz č. 5

♣ *Jakým způsobem se budou synchronizované pohony otevírat – ovladačem, spínačem nebo přes aplikaci?*

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 5

Elektropohony oken v tělocvičně budou ovládány spínačem. Viz výkresy 06_ESI_1NP a 15_Rozvaděč RS1.

Dotaz č. 6

♣ *Budou na řídicí jednotky napojena všechna okenní křídla v tělocvičně?*

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 6

Křídla vybavená elektropohonem jsou v rámci okenních sestav v tabulce oken D.1.1.30 označena EL. V typickém případě O12 jde o jedno křídlo ze čtyř.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb