



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 820844/2024
OVZ/2024/0035

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 222805621

V Praze dne:
13. 12. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. VI.

Vážení,
zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. VI. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, ZŠ Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8 - Karlín“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Typ zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2024/0035
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html

Zadavatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo:	U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00639524
Ředitel:	Ing. Stanislav Hladiš

Zástupce zadavatele:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybp2

Dotaz č. 1

V rozpočtu D.1.1. – Architektonicko-stavební část, položky č. 312 až 314 dilatační a výztužné pásy, kde specifikace a řešení má být v PD na výkrese DET 01a, DET 01b a DET 04b. Takto označené detaily jsme v předané projektové dokumentaci nenalezli, žádáme zadavatele o doplnění PD.

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybp2
e-mail: posta@praha8.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

Požadované detaily jsou součástí knihy detailů – D.1.1.29. V zadání byl doplněn seznam:

Pol. č. 312 – DET 04, DET 05, DET 10

Pol. č. 313 – DET 17, DET 19

Pol. č. 314 – DET 06, DET 16

Dotaz č. 2

V rozpočtu D.1.1. – Architektonicko-stavební část, položky č. 723 až 730 repase kovových prvků oplocení areálu jsou duplicitní s položkami č. 76 až 83 rozpočtu SO-03 – Zpevněné plochy. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2

Položky č. 76 až 83 zadání SO-03 byly vypuštěny.

Dotaz č. 3

V rozpočtu D.1.1. – Architektonicko-stavební část, položka č. 636 OV 55 D+M dělicí stěna ve sprše, specifikace dle PD – 1 kus. Dle PD se jedná o 2 kusy nebo 1 komplet. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr tak, aby odpovídaly kusy nebo měrná jednotka pro daný prvek.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3

Označení položky č. 636 bylo v zadání změněno z „kus“ na „kpl“ tak, jak je uvedeno v tabulce ostatních výrobků v PD.

Dotaz č. 4

V rozpočtu SO-03 – Zpevněné plochy položka č. 16 Zdění plotových zdí a nadezdívek z lomového kamene na maltu ... a navazující specifikace materiálu položkou č. 17 cihla pálená plná. Žádáme zadavatele o úpravu položek výkazu výměr (č. 15 a 16) tak, aby odpovídaly skutečně realizovaným pracím, tj. zdění z cihel, a ne z kamene.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4

Položka č.15 (popis) zadání SO-03 byla upravena.

Dotaz č. 5

V rozpočtu SO-03 – Zpevněné plochy položky č. 18 a 19 Bednění zábradelních zídek a podezdívek ... zřízení a odstranění. Žádáme zadavatele o zdůvodnění, z jakého důvodu je množství odstraňovaného bednění o 231,5 m2 vyšší než bednění zřizovaného.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 5

Položky č. 18 a č.19 zadání SO-03 byly vypuštěny.

Dotaz č. 6

Součástí kanalizační přípojky má být, dle TZ a PD, revizní šachta RŠ 1 s rozměry 2400/1000/2000 mm. Žádáme zadavatele o prověření výkazu výměr pro tuto část, protože šachta ve VV není obsažena.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 6

Betonová šachta RŠ1 je součástí architektonicko-stavební části D.1.1 – viz. Dokumentace výkres D12.B.02 – výkres tvaru základů. V zadání šachty část 2 – zakládání.

Dotaz č. 7

Ve výkaze výměr pro ZTI se nachází položka, viz:

25	K	725822642	Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody	soubor	34,000		
----	---	-----------	--	--------	--------	--	--

P

*Poznámka k položce:
viz příloha technické zprávy – část zařizovací předměty*

Popis položky se odkazuje na technickou zprávu, kde je umyvadlová baterie uvedena jako:

Umyvadlová stojánková **jednopáková baterie** s automatickou výpustí - PAFFONI,
BLU 075 – možnost substituce viz **POZNÁMKA** níže.



Žádáme o upřesnění, protože je rozpor mezi výkazem výměr, kde je uvedena baterie senzorová a popisem v technické zprávě, kde je uvedena baterie páková.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 7

Popis položky č.25 byl upraven na: „Umyvadlová stojánková jednopáková baterie s automatickou výpustí“. Nejde o senzor. Platí popis v PD.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

Příloha:

Příloha č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (aktualizace 13. 12. 2024)