



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 825073/2024
OVZ/2024/0035

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 222805621

V Praze dne:
17. 12. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. VIII.

Vážení,
zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. VIII. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, ZŠ Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8 - Karlín“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Typ zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2024/0035
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html

Zadavatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo:	U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00639524
Ředitel:	Ing. Stanislav Hladiš

Zástupce zadavatele:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybp2

Dotaz č. 1

• Dveře mají být vybaveny samozavíračem se stavěčem, stavěč není u protipožárních dveří možný, žádáme o úpravu požadavku.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

Funkce stavěče byla vypuštěna z popisu dveří D26, D27, D37, D38 a D40. Viz upravená příloha D.1.1.30_R1224_tabulky dveří.

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybp2
e-mail: posta@praaha8.cz

Dotaz č. 2

• Stávající dveře D26, D27, D37 a D38 mají být upraveny na požadovanou požární odolnost, princip požární úpravy viz TZ. V TZ jsme nenalezli, jakým způsobem mají být stávající dveře upraveny pro požadovanou požární odolnost. Žádáme o doplnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2

Způsob úpravy stávajících dveří na požadovanou požární odolnost je v dokumentaci popsán

- na str. 40, příloha D.1.1.01_R0724_tz,
- v detailu č.14, příloha D.1.1.29_R0724_kniha detailů.

Dotaz č. 3

• Všechny protipožární dveře D26, D27, D37, D38 a D40 ve stávající budově nejsou typové výrobky, a tudíž musí dojít k jejich certifikaci prokazující splnění požadované PO EW30 DP3-C. Tato certifikace je časově a zejména finančně nákladná. Pokud je zadavateli znám referenční výrobce s certifikací pro dané požadované dveře, nechť toto sdělí uchazečům. Toto se týká úpravy stávajících dveří i výroby nových historizujících dveří.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3

Zadavatel nebude uvádět konkrétní výrobce, protože není povinen ani oprávněn vyhledávat uchazečům poddodavatele. Zajistit splnění požadovaných technických a certifikačních náležitostí v souladu s podmínkami zadávací dokumentace je povinností dodavatele.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

Příloha:

Doplňná PD – D.1.1.30_R1224_tabulky dveří – dle Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1.