



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 841259/2024
OVZ/2024/0036

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 222805621

V Praze dne:
23. 12. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. II.

Vážení,
zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. II. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Gerontologické centrum Šimůnkova – rozšíření denního stacionáře II“
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2024/0036
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_2.html

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybpd2

Dotaz č. 5

Žádáme zadavatele o doložení výkresů PD a popisu k rozvaděči MaR.124 K RX.SLAB.11 Dodávka a montáž rozvaděče MaR včetně čidel, servopohonů, dálkového ovladače a kabeláže ks 1,000 0,00 PP Dodávka a montáž rozvaděče MaR včetně čidel, servopohonů, dálkového ovladače a kabeláže

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2
e-mail: posta@praaha8.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 5

V projektu není navržen samostatný systém MaR, ale regulace je součástí dodávky VZT jednotky. Aby toto bylo nesporné je ve výkazu uveden i rozvaděč MaR se všemi regulačními prvky, který je součástí dodávky VZT jednotky. Vlastní prvky a zapojení tedy nejsou součástí dokumentace ve stupni DPS, ale patří již do výrobní dokumentace.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb