



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 831334/2024
OVZ/2024/0035

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 222805621

V Praze dne:
23. 12. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. IX.

Vážení,

zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. IX. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, ZŠ Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8 - Karlín“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Typ zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2024/0035
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html

Zadavatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo:	U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00639524
Ředitel:	Ing. Stanislav Hladiš

Zástupce zadavatele:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybpd2

Dotaz č. 1

Pojištění stavebně montážní Zhotovitele.

Dle odst. 12.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2
e-mail: posta@praaha8.cz

Nebezpečí škody na díle je kryto Stavebně-montážním pojištěním. Vzhledem k tomu, že Stavebně montážní pojištění končí dnem předání díla objednateli, dodavatel žádá o sdělení, zda objednatel umožní změnu smlouvy tak, že v případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele převzetím díla. Dále, dodavatel žádá o tuto změnu smlouvy i s ohledem na to, že po předání díla s vadami a nedodělky bude objednatel dílo již užívat a provozovat, přičemž zhotovitel nebude mít možnost ovlivnit vznik případných škody takovým užíváním a provozováním. Dodavatel tedy považuje za nepřiměřené, aby i za takového stavu zhotovitel nesl nebezpečí škody na celé dílo, byť by zhotovitel odstraňoval drobné vady a nedodělky pouze v částech díla.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

S ohledem na výše uvedené byl upraven odst. 12.2 závazného návrhu smlouvy, a to takovým způsobem, že nebezpečí škody na díle přechází na zadavatele převzetím díla, tj. i v případě převzetí díla s případnými vadami a nedodělky, které nebrání v užívání díla. Nové znění závazného návrhu smlouvy tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2

Ve výkaze výměr Z2023012 – Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně [zadání] (241122) se v různých listech opakují položky (montáže, demontáže, přesuny hmot, ...), kdy jejich jednotková cena je rozdělena na J. materiál a J. montáž. Dle správnosti má cena položky obsahovat jen montáž (bez materiálu). Žádáme o vyjádření, jestli bude u takových položek akceptovaná jednotková cena materiálu 0 Kč.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2

Zveřejňujeme upravenou Přílohu č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (aktualizace 23. 12. 2024).

Dotaz č. 3

izolace popsaná ve výkazu výměr:

63150983	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 50mm	m2	879,900
----------	--	----	---------

Rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 50mm" není vhodná pro izolaci potrubí v kuchyni, izolace by měla být parotěsná. Žádáme zadavatele o upřesnění, jaký typ izolace má být oceněn pro jednotlivá zařízení, speciálně pro izolaci v kuchyni.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3

Zveřejňujeme upravenou Přílohu č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (aktualizace 23. 12. 2024).

Dotaz č. 4

v položce č.27 VV VZT je uvedeno:

42976034	tlumič hluku čtyřhranný Pz 700x400x1000mm	kus	72,000
	48 " větrání kuchyně		48,000

Uvedený tlumič hluku čtyřhranný Pz 700x400x1000mm – 72 ks, **velikost ani počet kusů neodpovídá výkresu 2.NP** (tlumiče hluku ve 2.NP 800x500, 500x1000, 500x800, 1000x500, 1500x1000 dl. 2 m se skládají z buněk 500x500, popř. 500x400). Žádáme o opravu výkazu výměr pro tlumiče hluku dle výkresu VZT pro 2.NP.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 4

Zveřejňujeme upravenou Přílohu č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (aktualizace 23. 12. 2024).

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2
e-mail: posta@praha8.cz

Dotaz č. 5

v položkách VV VZT č. 39-43 pro ohebné AL hadice se uvádí:

751537146	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm	m	15,000
	2 " větrání kuchyně		2,000
	3 " větrání šaten		3,000
	10 " větrání zázemí		10,000
	Součet		15,000
42981730	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm	kus	1,000
751537148	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 200 do 250 mm	m	40,000
	40 " větrání jídelny		40,000
42981734	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 203mm	kus	1,000
751537149	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 250 do 300 mm	m	10,000
	10 " větrání tělocvičny		10,000
42981735	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 254mm	kus	1,000

Materiály pro hadice ohebné z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm - **jsou vykázané v kusech a to vždy 1 ks**, ale montáže jsou v metrech, které neodpovídají počtům kusů jako např. 15 m, 40 m ... Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 5

Zveřejňujeme upravenou Přílohu č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (aktualizace 23. 12. 2024).

Níže oranžově vyznačené upravené položky č.2, 23, 24, 66 až 69, 29 až 44 v části zadání D.1.4.2. – Vzduchotechnika.

O	P	ČP	Úroveň	TV	Kód položky	Piný popis	Poznámka	Množství
				D	PSV	Práce a dodávky PSV		
				D	713	Izolace tepelné		
		1	PSV	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohyb pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólii připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstevně		838,000
		2	PSV	M	63150983-R	rohož izolací tl. 50mm ; parotěsná		879,900
		3	PSV	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m		3,381
				D	751	Vzduchotechnika		
		4	PSV	K	751133032	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého střešního základního odvod i přívod, průměru přes 100 do 200 mm		46,000
		5	PSV	M	42914314	ventilátor radiální s vnějším rotorem skříň z Pz plechu průtok 500m3/h 155W IP44		1,000
		6	PSV	M	42914103	ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 200m3/h IP44 25W D 125mm		45,000
		7	PSV	K	751311092	Montáž výúst čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2		3,000
		8	PSV	M	42972711	výústka konforlní dvouřadá Al 400x200mm		2,000
		9	PSV	M	42972710	výústka konforlní dvouřadá Al 400x150mm		1,000
		10	PSV	K	751311093	Montáž výúst čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2		34,000
		11	PSV	M	42972717	výústka konforlní dvouřadá Al 500x300mm		26,000
		12	PSV	M	42972722	výústka konforlní dvouřadá Al 600x200mm		8,000
		13	PSV	K	751311094	Montáž výúst čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2		6,000
		14	PSV	M	42972682	výústka konforlní jednořadá Al 600x300mm		6,000
		15	PSV	K	75132012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm		15,000
		16	PSV	M	42972210	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 200mm		15,000
		17	PSV	K	751322112	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříňe, průměru přes 300 do 400 mm		4,000
		18	PSV	M	42972816	anemostat kruhový s nastavitelným kuželem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 400mm		4,000
		19	PSV	K	751322115	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříňe, průměru přes 600 do 700 mm		1,000
		20	PSV	M	42972819	anemostat kruhový s nastavitelným kuželem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 630mm		1,000
		21	PSV	K	751322123	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového bez skříňe, průřezu přes 0,200 do 0,350 m2	Odvodní míška nerez, pr...	9,000
		22	PSV	M	42972826	anemostat čtvercový s nastavitelným kuželem pro přívod/odvod vzduchu ocelový 600x600mm D 315mm		9,000
		23	PSV	K	751344112-R	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm		56,000
		24	PSV	M	42976004-D.1	D1 VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ - Buňka tlumiče hluku, hyg. provedení 500x500, dl. 2000 mm		24,000
		66	PSV	M	42976004-D.2	D2 VĚTRÁNÍ JÍDELNY - Buňka tlumiče hluku, hyg. provedení 500x500, dl. 2000 mm		8,000
		67	PSV	M	42976004-D.3	D3 VĚTRÁNÍ TĚLOCVIČOVI - Buňka tlumiče hluku, hyg. provedení 500x400, dl. 2000 mm		8,000
		68	PSV	M	42976004-D.4	D4 VĚTRÁNÍ SÁTEN - Tlumič hluku ; D200, dl. 900 mm		8,000
		69	PSV	M	42976004-D.5	D5 VĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ - Tlumič hluku ; D160, dl. 900 mm		8,000
		28	PSV	K	751377028	Montáž odsávacích stropů, zakrytý odsávacího zákrty (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 4,0 do 4,5 m2		1,000
		29	HSV	K	2.7	Akumulační zákrty nerez včetně lapačů tuku a osvětlení, ze dvou dílů, 5400x1300x450, 3500m3/h		1,000
		30	PSV	K	751377041	Montáž odsávacích stropů, zakrytý odsávacího zákrty (digestoř) průmyslového závěsného, průřezu do 1,5 m2		1,000
		31	PSV	M	42958002	odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. výkon 370 m3/hod		1,000
		32	PSV	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2		50,333
		33	PSV	K	751510016	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2		150,000
		34	PSV	K	751510018	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 1,13 do 1,54 m2		68,000
		35	PSV	K	751514762	Montáž protidešťové stříšky nebo výřukové hlavice do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm		11,000
		36	PSV	M	42974003	stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm		1,000
		37	PSV	M	42974004	stříška protidešťová s lemem Pz D 150mm		5,000
		38	PSV	M	42974007	stříška protidešťová s lemem Pz D 200mm		5,000
		39	PSV	K	751537146	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 100 do 150 mm		15,000
		40	PSV	M	42981730	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm		1,650
		41	PSV	K	751537148	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 200 do 250 mm		40,000
		42	PSV	M	42981734	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 203mm		4,400
		43	PSV	K	751537149	Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 250 do 300 mm		10,000
		44	PSV	M	42981735	hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 254mm		1,100

Dotaz č. 6 + Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 6

ve VV Gastro se objevují výrobky:

19.1	Chladicí skříň pro GN2/1, objem min. 460 litrů, teplotní rozsah -2 až +8°C, energetická třída min. B, 770x880x2150	ks	1,000
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Chladicí skříň pro GN2/1, objem min. 460 litrů, teplotní rozsah min. -2 až +8°C, energetická třída min. B, klimatická třída min. 5, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, vestavěná chladicí jednotka (monoblok), přístup z čela, chladiivo R600a, dotykový ovládací panel, vzdálený monitoring teplot, záznam alarmových stavů, HACCP reporty, datové výstupy pro externí softwarý řízení, sběr dat, autodiagnostika, zobrazení času a data, nucená cirkulace vzduchu, možnost úsporného režimu chlazení, zámek dveří, vypnutí ventilátoru při otevření dveří, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, zásuvy s ochranou proti nechtěnému sklopení zasunutých roštů nebo GN nádob, samozavírací dvířka s fixací polohy, bezruční otevírání dveří (nožní pedál), magnetické těsnění, vč. 3 roštů GN2/1 <i>Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných</i>		

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2
e-mail: posta@praha8.cz

	<i>kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. <u>hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy)</u></i>		
--	--	--	--

Výše uvedená specifikace svědčí jedinému výrobku, a to výrobku MERCATUS M1-760 výrobce MERCATUS REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS METÁLICAS D'ALAGOA, SA, Portugalská republika.

Odpověď:

Pokud se do zadávací dokumentace promítla úprava, kterou jsme dělali po připomínkách ÚOHS k předchozímu vypsání VZ (výše uvedený popis výrobku upravený je, ale texty zároveň obsahovaly generální ustanovení o rozměrové toleranci), uvedené konstatování **NENÍ PRAVDA**. Technické parametry splňují i další výrobci, např. Liebherr či Tefcold.

04.6	Granulová myčka černého nádobí, kapacita 6x GN1/1-65 na jeden mycí cyklus	ks	1,000
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Granulová myčka černého nádobí (mytí bez ručního předmytí či předmáčení), kapacita min. 6xGN1/1-65 na jeden mycí cyklus, náplň granulí ve stroji k mytí min. 8kg, atmosferický izolovaný boiler, oplachové čerpadlo, elektronický ovládací panel s grafickým displejem, min. 3 mycí programy s granulemi a 3 bez granulí, veškeré hlavní vnitřní komponenty i venkovní panely z nerez oceli min. jakosti AISI304, mycí nádrž z nerez oceli min. jakosti AISI304, ochrana proti vodě IPX5, provedení pro připojení na studenou vodu, výbava: škrabka, 1x sběrač granulí, 1x min. 8kg originálních granulí, 1x roční servisní sada, 1x dvouletá servisní sada, držák mís a hrnců s košem na naběračky, vložka na tácy a víka, držák na malé pánve, koš na velké hrnce, flexibilní držák hrnců 2x, držák příslušenství na boční stranu stroje <i>Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. <u>hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy)</u>.</i>		

Výše uvedená specifikace svědčí jedinému výrobku, a to výrobku GRANULE SMART výrobce Nordisk Clean Solutions3, Jägershillgatan 13, SE-213 75, Malmö, Švédské království.

Odpověď:

Pokud se do zadávací dokumentace promítla úprava, kterou jsme dělali po připomínkách ÚOHS k předchozímu vypsání VZ (výše uvedený popis výrobku upravený je, ale texty zároveň obsahovaly

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybp2
e-mail: posta@praha8.cz

generální ustanovení o rozměrové toleranci), uvedené konstatování NENÍ PRAVDA. Technické parametry splňují i další výrobci, např. Wexiodisk, event. Kromo.

06.2	Pásová myčka s rekuperací, směr mytí z prava do leva	ks	1,000
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pásová myčka, směr mytí z prava do leva. Všechny plechové díly, mycí tanky, síta a čerpadla vč. oběžných kol min. z materiálu CrNi-1.4301. Mycí tanky z hlubokotažné oceli, ne svařované (z hygienických důvodů). Dvouplášťové provedení s izolací vč. mycích tanků. Samočistící program. Autotimer (myčka myje, jen když je v ní nádobí). Aktivní systém úspory vody a chemie (myčka přizpůsobuje aktuálně spotřebu vody dle množství nádobí na pásu). Elektronické ovládání dotykovým displejem, programovatelné, komunikace přes interface. Ukazatel teplot v mycích tancích a teploty oplachu a sušení. Při spuštění myčky kontrola provozního stavu: funkčnost a těsnost čerpadel, funkčnost topení, umístění sít. Komunikace plně v českém jazyce. Ukazatel spotřeby vody, plnění a oplachu. Min. 3 rychlosti posuvu pásu, možnost zpětného chodu pásu. Kapacita myčky je dle DIN 10510 min. 2800 talířů za hodinu. Využitelná šířka pásu min. 615 mm, max. 750 mm, průchozí výška min. 440 mm. Vstupní, zakládací zóna o délce min. 800 mm, z toho přístupných min. 740 mm. Předmycí zóna, oplachová zóna třístupňová, spotřeba vody max. 130 l/hod, sušicí zóna, sušení shora i zdola. Výstupní zóna volný konec min. 400 mm. Zpětné získávání tepla. Teplota vzduchu vycházejícího z myčky max. 20°C, nezávisle na teplotě vstupní vody. Tepelné čerpadlo a rekuperace tepla. Samostatné napouštění mycího tanku teplou vodou, samostatně ovládané vypouštění tanků. Transportní pás umožňující mytí v koších. Mycí tank s rameny v blocích. Myčka musí sama rozpoznat automaticky sklo a přístroje a přizpůsobí samostatně parametry mytí. Myčka umožňuje mytí vodou o teplotě min. 65°C. Bez dávkovačů detergentů. <i>Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).</i>		

Výše uvedená specifikace svědčí jedinému výrobku, a to výrobku PREMAX FTPi 1L-A-R-DL3 výrobce HOBART GmbH, Robert-Bosch- Straße 17 , 77656 Offenburg, Spolková republika Německo.

Odpověď:

Výše uvedeně zařízení je specificky navrženo pro tento konkrétní provoz a jeho konkrétní parametry. Hlavním návrhovým parametrem je kapacita stroje a dalším jsou co nejnižší provozní náklady.

Limitujícím faktorem je v tomto případě stavební dispozice. Nic z výše uvedeného není možné měnit (zejména překročit délku stroje či snižovat jeho kapacitu ...).

I v případě, že technické řešení splní pouze jediný výrobce (což ale zcela jistě není dogma, tyto velké stroje jsou vždy dodávkou na míru a je bezesporu možné, že předepsané parametry dokáže splnit více

výrobce), tak tento výše uváděný výrobce má v ČR širokou síť distributorů, dodavatelů i servisních organizací, což je v souladu „se zásadou zákazu diskriminace zakotvenou v § 6 odst. 2 zákona“.

19.2	Myčka na nádobí podstolová s oplachovým čerpadlem, odpadní čerpadlo, zabudovaný kontinuální změkčovač vody, vč. dávkovače oplach. Prostředku	ks	1,000
	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Myčka na nádobí podstolová s oplachovým čerpadlem, odpadní čerpadlo, zabudovaný kontinuální změkčovač vody, vč. dávkovače oplach. prostředku, celonerezová konstrukce s lisovaným mycím tankem v hygienickém provedení, elektronické ovládání s možností zobrazení aktuálního stavu myčky (teplot), plně v češtině, zobrazení aktuální fáze programu, pro koše min. 500x500mm, možnost mytí dvou košů současně, program na příbory, odvod páry po skončení mycího cyklu mimo stroj a prostor obsluhy, mycí ramena nerezová, min. 2 mycí programy + nekonečný program, kapacita min. 40 košů/h, spotřeba vody max. 2 litry na mycí cyklus, vč. roštu pro mytí dvou košů <i>Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. <u>hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).</u></i>		

Výše uvedená specifikace svědčí jedinému výrobku, a to výrobku PREMAX FPS-10C výrobce HOBART GmbH, Robert-Bosch- Straře 17 , 77656 Offenburg , Spolková republika Německo.

Odpověď:

Uvedené konstatování NENÍ PRAVDA. Technické parametry splňují i další výrobci, např. Alba Hořovice

Dle § 36 odst. 1 zákona je zadavatel v souladu mj. se zásadou zákazu diskriminace zakotvenou v § 6 odst. 2 zákona povinen stanovit zadávací podmínky takovým způsobem, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo nezaručovaly konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

Žádáme zadavatele **o potvrzení skutečnosti**, že výše uvedené výrobky mohou být nahrazeny v souladu se zadávacím popisem v buňce Poznámky k položce, kde se uvádí:

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

Dále žádáme zadavatele, aby v souladu se svým požadavkem na **splnění hlučnosti** uvedl **konkrétní parametr minimální hlučnosti**, kterou požaduje u výše uvedených zařízení.

Odpověď:

Veškeré výrobky musí splňovat platnou legislativu, vč. hygienických předpisů a tedy i hlučnosti pro pracoviště gastrozařízení, což se dokládá prohlášením výrobce o shodě!!

Upozorňujeme na změnu termínu pro podání nabídek:

Původní termín pro podání nabídek: do 15. 01. 2025 do 10:00 hodin

Nový termín pro podání nabídek: do 29. 01. 2025 do 10:00 hodin

S pozdravem

podepsáno elektronicky
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

Příloha:

Příloha č. 2 – Závazný návrh smlouvy (aktualizace 23. 12. 2024)

Příloha č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (aktualizace 23. 12. 2024)