



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor právních služeb
oddělení veřejného zadavatele

Všem účastníkům zadávacího řízení

Číslo jednací:
MCP8 841261/2024
OVZ/2024/0035

Vaše značka:

Vyřizuje / telefon:
Ing. Věra Jiroušová / 222805621

V Praze dne:
06. 01. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. X.

Vážení,

zasíláme vám / uveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. X. na níže uvedenou zakázku.

Název veřejné zakázky:	„Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně, ZŠ Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8 - Karlín“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ
Typ zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Evidenční číslo:	OVZ/2024/0035
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha8.cz/profile_display_419.html

Zadavatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo:	U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00639524
Ředitel:	Ing. Stanislav Hladiš

Zástupce zadavatele:	Městská část Praha 8
Sídlo:	Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00063797
DIČ:	CZ00063797
Datová schránka:	g5ybpd2

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr je u položek akustického pohledu tělocvičny špatný výpočet plochy, kdy je započítáno pouze 7 ploch šířky 2,54 m, ale dle PD je těchto ploch 8. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6/147, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
www.praha8.cz

tel.: (+420) 222 805 111 - centrála,
tel.: (+420) 222 805 113 – sekretariát,
tel.: (+420) 222 805 657 – vedoucí,
datová schránka: g5ybpd2
e-mail: posta@praaha8.cz

D	714	Akustická a protitřesová opatření			
362	K	714121013	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt	m2	349,760
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121013		
		VV	"168" 2,04*2*16,00+2,54*7*16,00		349,760
		VV	Součet		349,760
363	M	590361370	panel akustický PE, bílá, specifikace dle PD	m2	367,248
		VV	349,76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		367,248
		VV	Součet		367,248

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 1

Zveřejňujeme upravenou Přílohu č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (aktualizace 06. 01. 2025). Jedná se o opravené položky č. 362, 363, 366 a 367 v části D.1.1. Architektonicko-stavební.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr je u položek akustického obkladu tělocvičny špatný výpočet plochy, kdy je započítáno pouze 7 ploch šířky 2,54 m, ale dle PD je těchto ploch 8. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

366	K	714123002	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na skrytý rošt	m2	68,568
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714123002		
		VV	"obklad tělocvičny"		
		VV	(2,04*4+2,54*7+5,08*2+5,04+16,00)*1,20		68,568
		VV	Součet		68,568
367	M	590361370	panel akustický PE, bílá, specifikace dle PD	m2	71,996
		VV	68,568*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		71,996
		VV	Součet		71,996

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 2

Zveřejňujeme upravenou Přílohu č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (aktualizace 06. 01. 2025). Jedná se o opravené položky č. 362, 363, 366 a 367 v části D.1.1. Architektonicko-stavební.

Dotaz č. 3

V místnostech 076, 077 a 078 je navržen akustický podhled.

364	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	285,830
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/714121012		
		VV	"076" 12,65*2,20		27,830
		VV	"077- 078" 258,0		258,000
		VV	Součet		285,830
365	M	590360250	panel akustický bílá, specifikace dle PD	m2	300,122
		VV	285,83*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		300,122
		VV	Součet		300,122

Dle výkresů řezů A-A a C-C je tento podhled zakončen svislými čely. Z jakého materiálu jsou tato čela navržena? Ve výkazu výměr jsme položky pro ocenění těchto ploch nenalezli. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 3

Požadavek na doplnění výkazu není opodstatněný. Technická zpráva D.1.1. na str. 51 uvádí: „*Po obvodě je podhled ukončen jako plovoucí, tj. s mezerou mezi akustickým podhledem a stěnou. Obvod podhledu podél stěn bude tvořen T-profilem $H=38\text{ mm}$, ke kterému budou kotveny profily nosného roštu pomocí L-spojek z pozinkované oceli.*“ Podhled bude volně zavěšen pod betonovým stropem. Přiložené fotografie dokumentují obdobné řešení ve vstupních prostorech Městského divadla v Prachaticích.

S pozdravem

podepsáno elektronicky
Mgr. Kateřina Hrazánková
vedoucí odboru právních služeb

Příloha:

Příloha č. 9 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (aktualizace 06. 01. 2025)
Fotografie Městského divadla v Prachaticích (vstup + šatna)