



LEGENDA:

- SV POTRUBÍ STUDENÉ VODY
TV POTRUBÍ TEPLÉ VODY
SMIŠENÁ VODA O TEPLOTĚ 38 °C
SAMOREGULAČNÍ TOPNÝ KABEL 9 W/m při 55 °C

- S SPRCHOVÁ BATERIE
VL BATERIE NÁSTĚNNÁ
RV ROHOVÝ VENTIL DN10, DN15, DN20
KKV KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
KK KULOVÝ KOHOUT
ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
TSV TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN25

POZNÁMKY:

- UZAVÍRACÍ ARMATURY BUDOU UMÍSTĚNY DLE ČSN 75 5401, NUTNOST ZAJISTIT PŘÍSTUP,
- MINIMÁLNÍ SKLON BUDE 0,3 % SMĚREM K VYPOUŠTĚCÍM ARMATURÁM,
- VEŠKERÉ POTRUBÍ PITNÉ VODY BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ DLE VYHL. Č. 193/2007 SB., VIZ LEGENDA,
- KOTVENÍ POTRUBÍ, KOMPENZÁTORY DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ PRÍVODŮ VODY BUDE DLE MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ DODAVATELŮ,
- TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, PŮDORYSNÉ UMÍSTĚNÍ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ BUDE DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE ASŘ,
- POTRUBÍ PITNÉ VODY BUDE Z TRÍVRSTVÉHO POTRUBÍ PP-RCT,
- POTRUBÍ PŘEVÁŽNĚ VEDENO V DŘÁŽCE, V INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNĚ ČI V PODHLEDU,
- POLOHY REDUKCÍ, KULOVÝCH KOHOUTŮ A ARMATUR JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, PŘESNÁ POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘI VÝSTAVBĚ
DLE PROSTOROVÝCH MOŽNOSTÍ A ZVYKLOSTÍ DODAVATELE, NUTNO ZAJISTIT PŘÍSTUP KE VŠEM ARMATURÁM REVIZNÍMI DVÍŘKY (DODÁVKA ASŘ),
- OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ PITNÉ VODY VE VNITŘNÍM VODOVODU A ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ ZPĚTNÝM PRŮTOKEM NUTNO ŘEŠIT DLE ČSN EN 1717,
DÁLE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

AUTOREM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE SPOLEČNOST TECHNICAL PROJECT, S.R.O. A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE JEJÍM AUTORSKÝM DÍLEM.
ÚPRAVY, KOPIE A JINÉ NAKLÁDÁNÍ S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JSOU MOŽNÉ POUZE S PÍSEMNÝM SOUHLASEM AUTORA PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE. ZMĚNY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZMĚNY NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ PŘI VÝSTAVBĚ, JSOU MOŽNÉ POUZE S PÍSEMNÝM SOUHLASEM
AUTORA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ AUTOR PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA FUNKČNOST STAVBY,
SPRÁVNOST TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A VZNIKLÉ ŠKODY.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

DĚTSKÁ SKUPINA
Polyfunkční dům Zenklova

OBJEKT

SO 01 - DĚTSKÁ SKUPINA

ČÁST

D1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1.NP - VODOVOD

FORMÁT 3 x A4

DATUM 07/2024

STUPEŇ DPS

ZAK. ČÍSLO 2023125

MĚŘÍTKO 1:50

ČÍSLO PŘÍLOHY

D1.4.1.05