



ELEKTRO:

P.č.:	Zařízení:	Elektro:	Příkon: (kW)
103	Chladicí skříň na bioodpad	E1 - 230V, zásuvka, v = 650 mm	0,05
203	Výrobník horké vody	E2 - 230V, zásuvka, v = 750 mm	2,83
302	Mycí stroj	E3 - 400V, zásuvka, v = 750 mm	3,5
302.1	Úpravna vody	E4 - 230V, zásuvka, v = 750 mm	0,01
401	Chladicí skříň	E5 - 230V, zásuvka, v = 2200 mm	0,13
306	Vyhřívaná vana 2xGN1/1	E6 - 230V, zásuvka, v = 750 mm	1,5

Celkový předpokládaný instalovaný příkon:	400V - 3,5 kW
Koeficient soudobosti 0,7	230V - 4,52 kW

ELEKTRO (rezerva):

P.č.:	Zařízení:	Elektro:	Příkon: (kW)
	Rezerva zásuvky	R1 - 230V, zásuvka, v = 1150 mm	
	Rezerva zásuvky	R2 - 400V, zásuvka, v = 1250 mm	
	Rezerva zásuvky	R3 - 230V, zásuvka, v = 1150 mm	
	Rezerva zásuvky	R4 - 230V, 2x zásuvka, v = 1150 mm	

Pozn.: U všech nerezových sestav vyvést zemnění, v = 50 mm.  
Všechny značky jsou kótovány od úrovně čisté podlahy.

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- MYTÍ TERMOPORTŮ  
101 - Chladicí skříň podstolová na bioodpad  
102 - Stůl s dřezem a prolisem desky  
102.1 - Baterie se sprchou  
103 - Regál čtyřpolicový  
MAZÁNÍ SVAČIN/PŘÍPRAVA NÁPOJŮ  
201 - Pracovní stůl s dřezem, částečným prolisem, dvěma policemi a dvířky  
201.1 - Stojánková baterie  
202 - Pracovní stůl jednoduchý  
203 - Výrobník horké vody  
204 - Odpadkový koš  
205 - Skříňka nástěnná s dvířky  
MYTÍ NÁDOBÍ  
301 - Stůl s dřezem a prolisem desky  
301.1 - Baterie se sprchou  
302 - Mycí stroj podstolový  
302.1 - Úpravna vody  
303 - Police nástěnná  
304 - Regál čtyřpolicový  
305 - Vozík manipulační, 3 police  
VÝDEJ POKRMŮ  
401 - Chladicí skříň  
402 - Stůl s vyhřívanou vanou 2xGN1/1 a zásuvkovým blokem



0,000 = 192,670 m n.m. B.p.v.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	razítko a číslo paré
ATELIER TECL s.r.o. GROHOVA 51 602 00 BRNO +420 544 212 348 www.ateliertecl.cz	VEDOUcí PROJEKTU	ING. IVO KAKÁČ	
	ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	
	VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV NEVŘIVA	
	KONTROLOVAL	ING. VÁCLAV NEVŘIVA	
	STAVEBNÍK: ÚMČ Praha 8		

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

DĚTSKÁ SKUPINA

Polyfunkční dům Zenklova

OBJEKT

SO 01 DĚTSKÁ SKUPINA

ČÁST

D.1.4.5 GASTROTECHNOLOGIE

NÁZEV DOKUMENTU

DISPOZICE - POŽADAVKY ELEKTRO

FORMÁT	A3
DATUM	07/24
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	2023125
MĚŘÍTKO	1:50

ČÍSLO PŘÍLOHY

D.1.4.5.103